

深圳业务部-有限海南文昌16-2油田开发工程项目低压开关柜采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6750/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★无价格投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定（除价格外）
7	形式评审标准	★联合体投标人	本次招标不接受联合体投标
8	形式评审标准	★备选投标方案	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
9	形式评审标准	★投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标资料表”第3.4.1项规定。
10	形式评审标准	★公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
11	形式评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
12	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	不允许
13	形式评审标准	★分包要求	本项目不允许分包。
14	资格评审标准	★投标主体	满足招标公告要求
15	资格评审标准	★财务要求	满足招标公告要求
16	资格评审标准	★业绩要求（开标时需要进行信息公开）	满足招标公告要求
17	资格评审标准	★其他要求	满足招标公告要求
18	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
19	响应性评审标准	★投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
20	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人按合同约定交付货物经招标人验收合格后，招标人支付合同款项的 70%；投标人完成安装调试服务并由招标人现场代表签发接收证书后，招标人支付合同款项的 25%；投标人按合同约定开具 5% 合同价款的质保保函（保函有效期至质保期结束后，招标人支付合同款项的 5%
21	响应性评审标准	★现场核查	1、招标人保留现场核查的权利；2、招标人如决定开展现场核查，将对评标委员会推荐的所有中标候选人进行核查；3、核查内容为招标文件规定的相关资格证书、业绩合同等文件原件的检查。
22	响应性评审标准	合同条款响应	接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出。每项非星号合同条款算一条偏离。
23	响应性评审标准	★质保期	投标人收到全部合同设备到货检验证明后 18 个月或收到临时接受证书后 12 个月，以先到者为准
24	响应性评审标准	★交货期	2024 年 9 月 30 日
25	响应性评审标准	★使用法律和仲裁	适用中华人民共和国的法律，在北京仲裁委员会仲裁。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	★一般商务指标和一般技术指标	一般商务指标偏离数量累计 ≥ 5 项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。注：招标文件中未加注★的指标为一般指标。合同条款偏离数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）；一般技术指标数量累计 ≥ 5 项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。注：招标文件中未加注★的指标为一般指标。按海上油气田低压开关设备和控制设备-采购技术标准文本及货物需求一览表及技术规范摘要要求中的二级条款计算，如：6.1条，三级条款，如6.1.1/2/3条中有其中一项不满足被视为二级条款不满足）
27	响应性评审标准	★主要技术指标1	投标人所投产品应满足数据表“DD-DDS-WHPA-EL-1002、DD-DDS-WHPA(LQ)-EL-1001 DATA SHEET FOR NORMAL LOW VOLTAGE (400V) SWITCHGEAR & MCC；DD-DDS-WHPA-EL-1003、DD-DDS-WHPA(LQ)-EL-1002 DATA SHEET FOR EMERGENCY LOW VOLTAGE (400V) SWITCHGEAR & MCC”中所列参数要求
28	响应性评审标准	★主要技术指标2	水平母线和垂直母线应满足开关柜额定短时耐受电流的要求。
29	响应性评审标准	★主要技术指标3	对于低压开关柜，投标人投标时须具有强制性认证产品符合性自我声明,声明内容应与所提供设备一致。
30	响应性评审标准	★主要技术指标4	投标人投标时提供低压绝缘在线监测和故障定位系统原理说明，监测系统核心组件应为同一品牌，至少包含：1) 接地故障检测器；2) 接地故障定位器(每个定位器应能至少同时监测10个回路)；3)每个监控回路专用CT。测量方法需要消除系统对地泄露电容对绝缘监测造成的干扰，任何时候均不得改变原中性点不接地方式。
31	响应性评审标准	★主要技术指标5	投标人应承诺自费委托应急管理部认可的下列任一家船级社（ABS，DNV，BV，CCS）对低压开关柜进行检验并获得检验证书。
32	响应性评审标准	★主要技术指标6	投标人应对本文件的内容逐条回复，并根据要求填写技术参数需求表DD-REQ-WHPA-EL-1002 附录B、数据表“DD-DDS-WHPA-EL-1002 DATA SHEET FOR NORMAL LOW VOLTAGE SWITCHGEAR & MCC (CN-USP-SCS(W)-WC16-2)、DD-DDS-WHPA-EL-1003 DATA SHEET FOR EMERGENCY LOW VOLTAGE SWITCHGEAR & MCC (CN-USP-SCS(W)-WC16-2)、DD-DDS-WHPA(LQ)-EL-1001 DATA SHEET FOR NORMAL LOW VOLTAGE SWITCHGEAR & MCC (CN-USP-SCS(W)-WC16-2)、DD-DDS-WHPA(LQ)-EL-1002 DATA SHEET FOR EMERGENCY LOW VOLTAGE SWITCHGEAR & MCC (CN-USP-SCS(W)-WC16-2)”。
33	响应性评审标准	★主要技术指标7	供货范围： 文昌16-2WHPA组块： 1. WHPA-LOV-001（两排布置）0.4kV,3Ph,3W,50Hz, 5000A,80kA RMS 1S 32面 2. WHPA-LOV-001两排之间的跨接母排槽 0.4kV,3Ph,3W,50Hz, 1600A,50kA RMS 1S 4米

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3. WHPA-ELV-001（单排布置） 0.4kV,3Ph,3W,50Hz, 5000A,80kA RMS 1S 12面； 文昌16-2 WHPA生活楼： 1. LQ-LOV-001 0.4kV,3Ph,3W,50Hz, 800A,65kA RMS 1S 4面 2. LQ-ELV-001 0.4kV,3Ph,3W,50Hz, 800A,65kA RMS 1S 4面 低压开关柜的供货范围包括但不限于： a)所有的低压开关柜和马达控制中心。 b)1套安装在低压开关柜屏内的绝缘监测系统，包括接地故障检测器、接地故障定位器、每个监控回路专用CT等； c)1套安装在在低压开关柜屏内的测温系统，具备母线连接处测温等功能； d)所有必要的部件和仪表； e)所有安装辅助材料，包括但不限于：拼柜母线、内部电缆、基础螺栓、拼接螺栓、垫片等。 f)安全可靠的吊耳（含计算书）
34	响应性评审标准	一般技术指标	满足文昌16-2油田开发工程项目-低压开关柜 货物需求一览表及技术规范摘要的要求
35	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
36	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
37	价格初步评审	★投标报价	除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。如国家税法修改，增值税率按照国家政策执行，合同含税总价随增值税税率的调整而调整，双方不再另行签订变更协议。
38	价格初步评审	★报价格式	投标人必须严格按照报价明细表的内容和格式进行报价，内容调整将导致被否决。
39	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价
40	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。且投标人不能合理说明的，相关投标人的投标均将被否决。
41	价格初步评审	★税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税）=报价价格：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）*（1+13%（所有合格报价中税率最高值一所报增值税率），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。13%附加税税率。3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
42	价格初步评审	★选择性报价或附加条件的报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
43	价格初步评审	★投标报价算术修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：a) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；b) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；c) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准,并修改单价；d) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述1至4项的顺序，逐项进行修正。e) 投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中。
44	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	
45	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	