

# 深圳业务部-海油工程-特种设备分公司-西湖气田滚动项目NB27-1和 NB19-6平台高压开关柜集中采购评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-6249/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
5	形式评审标准	投标有效期	投标截止日起 120天内保持有效。
6	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定（除价格外）。
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受。
9	形式评审标准	备选投标方案	不接受。
10	形式评审标准	分包情况	不允许分包。
11	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项规定。
12	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b) 投标人之间约定中标人； c) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； d) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
13	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许。
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人按第六章投标文件构成格式提供投标承诺书，否则投标将被否决。
16	资格评审标准	制造商要求	满足招标公告要求。
17	资格评审标准	业绩要求（需信息公开）	满足招标公告要求，且投标人务必确保开标环节“业绩信息”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
18	资格评审标准	财务要求	满足招标公告要求。
19	资格评审标准	其他要求	满足招标公告要求。
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
21	响应性评审标准	付款条件	(1) 合同总价的97%：卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方在7个工作日之内对数量和外观瑕疵进行验收，经验收符合合同要求并收到卖方出具的正本全额增值税专用发票后，45日内付清。(2) 合同总价的3%：货物在质保期内运转正常，经买方确认无质量问题，质保期结束后45天内付清。甲方在货款支付期内若发现货物的质量、规格

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			、数量等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，甲方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后再付款。
22	响应性评审标准	质保期	到货验收合格之日起12个月。
23	响应性评审标准	交货期	合同签订后60天内。
24	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
25	响应性评审标准	使用法律和仲裁	适用中华人民共和国的法律，在天津仲裁委员会仲裁。
26	响应性评审标准	供货范围	投标人投标时应详细描述本项目具体的工作范围，满足第5章供货要求-技术支持文件第2.2部分供货范围所有要求。
27	响应性评审标准	关键技术参数1	<p>投标人所投产品需满足以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)产品满足本文件、技术规格书、图纸、数据表所有技术文件要求；</li> <li>2)设计寿命：在指定工作条件下，设备设计寿命不少于30年；</li> <li>3)外壳防护等级：不低于IP32；</li> <li>4)开关柜形式：环保气体绝缘（充气介质为干燥空气或N<sub>2</sub>）；</li> <li>5)断路器灭弧方式：真空灭弧；</li> <li>6)所有二次电缆绝缘电压不小于0.6/1kV，为船用低烟无卤阻燃产品；</li> <li>7)母排绝缘护套、线槽、缠绕管、扎带、标识、绝缘子耗材均为低烟无卤阻燃产品</li> <li>8)产品配置具有可靠的五防联锁装置；</li> <li>9)柜内二次电缆：电流回路 2.5mm<sup>2</sup>，电压回路 1.5 mm<sup>2</sup>，铜质绝缘导线，接线套线码管，线码管上的编号必须清晰可见，永不褪色；</li> <li>10)材质及厚度：除顶板、前后门板、非并柜外侧板采用厚度不小于2mm的静电喷涂冷轧钢板，其余均采用敷铝锌板，厚度不小于2mm；</li> <li>11)NB27-1：开关柜总体尺寸不得超过2700mmW*2200mmD*2550mmH；</li> <li>12)NB19-6：开关柜总体尺寸不得超过2800mmW*2360mmD*2550mmH；</li> <li>13)投标人确认产品可平躺运输，必要时进行加固，如增加侧面槽钢底座，满足集装箱海上运输及吊装需求；</li> <li>14)出海前提供2名以上具备出海条件的人员，资格证书包括不限于：五小证、补差证、海上交通证、健康证、硫化氢证、安全小白卡、跟踪卡（若有关部门有最新规定，则以最新规定为准），并根据甲方项目需求提供足够的可出海人员，充分满足平台投产工期需求。</li> </ol>
28	响应性评审标准	关键技术参数2	投标人提供的高压开关柜（额定电压为35kV或40.5kV，额定电流不低于1250A，短路分断能力不低于25kA）必须通过国标（GB）要求的型式试验，投标时需提型

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			式试验报告
29	响应性评审标准	关键技术参数3	综保装置由招标人提供，投标人负责安装、接线，并配合海上综保定值设置、效验
30	响应性评审标准	关键技术参数4	1、电压互感器及电流互感器应为同一品牌； 2、海缆进出线柜高压差动保护电流互感器由招标人提供，投标人负责设计、选型、安装、接线； 3、NB19-6平台，变压器馈线柜差动CT可采用原开关柜利旧，如无法安装，投标人需提供高压盘及低压盘差动电流互感器，并完成安装及接线。
31	响应性评审标准	关键技术参数5	投标人投标时需提供 供货要求-技术支持文件-技术附件 关键技术参数表（按NB27-1、NB19-6分别提供），并补全相关信息。
32	响应性评审标准	一般技术指标1	壳体结构满足第5章供货要求-技术支持文件3.2.1要求，包括门板及进出线方式、钣金工艺、二次线槽、小母线室，铜排、加热器位置、泄压方式、仪表门、仪表室；仪表门支架、尖角处理、门板接地、眉头形式、操作维修要求等
33	响应性评审标准	一般技术指标2	接地满足如下第5章供货要求-技术支持文件3.2.2要求
34	响应性评审标准	一般技术指标3	标识满足如下第5章供货要求-技术支持文件3.2.3要求
35	响应性评审标准	一般技术指标4	投标时提供单屏开关柜重量
36	响应性评审标准	一般技术指标5	投标时提供开关柜总体尺寸
37	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
38	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离数量	一般商务、技术指标（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离）偏离数量累计大于4项的投标（不含4项），将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
39	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。
40	价格初步评审	投标报价	除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。如国家税法修改，增值税率按照国家政策执行，合同含税总价随增值税税率的调整而调整，双方不再另行签订变更协议。
41	价格初步评审	报价格式	投标人必须严格按照报价明细表的内容和格式进行报价，内容调整将导致被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
42	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价。
43	价格初步评审	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$ 。3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格 $\times (1 + \text{税率})$ 的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。附加税税率12%。
44	价格初步评审	围标串标	投标人以下情形，经澄清不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标:不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
45	价格初步评审	低于成本	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
46	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}   \text{评标价} = \text{投标报价} - \text{专业工程暂估价（含税）合计金额} - \text{暂列金额（含税）合计金额}$	
47	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价	