

# 深圳业务部-深圳电厂升级项目6kV高压开关柜集中采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7834/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
5	形式评审标准	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
6	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定（除价格外）。
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受
9	形式评审标准	备选投标方案	不接受
10	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
11	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一，且经澄清不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许
14	形式评审标准	分包要求	不允许
15	资格评审标准	投标主体	满足招标公告要求
16	资格评审标准	财务要求	满足招标公告要求
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	满足招标公告要求
18	资格评审标准	其他要求	满足招标公告要求
19	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
20	响应性评审标准	付款进度	(1) 合同签订后卖方提交符合合同规定的履约保函、预付款保函及合同总价20%预付款收据，买方支付合同总价的20%； (2) 合同设备全部到现场，双方签署到货验收单，卖方提供合同总价的80%的增值税专用发票，买方支付合同总价的60%； (3) 开关柜完成现场验收，卖方提供合同总价的20%的增值税专用发票，买方支付合同总价的15%； (4) 合同设备质保期结束且质保验收合格，买方支付合同总价的5%。
21	响应性评审标准	现场核查	1、招标人保留现场核查的权利；2、招标人如决定开展现场核查，将对评标委员会推荐的所有中标候选人进行核查；3、核查内容为招标文件规定的相关资格证书、业绩合同等文件原件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	响应性评审标准	质保期	合同设备现场验收合格后24个月，如果质保期内非易损件发生故障，则质保期在该部件更换后重新计算，并顺延质保期，但顺延后最长质保期不超过36个月。
23	响应性评审标准	交货期	本次招标的合同设备交货完成时间为自合同签订后3个月内送到招标人现场，含所有附属设备和附件（含专用工具、备品备件）。招标人可根据项目建设实际进度调整交货期，最终的交货时间由招标人提前一个月书面通知投标人
24	响应性评审标准	使用法律和仲裁	适用中华人民共和国的法律，在北京仲裁委员会仲裁。
25	响应性评审标准	成套设备和断路器额定短路耐受/开断电流：	成套设备满足招标文件第五章供货要求2.6性能数据表序号1第7)条：额定短路耐受电流31.5kA的要求。 断路器满足招标文件第五章供货要求2.6性能数据表序号2第6)条：额定短路开断电流31.5kA的要求。
26	响应性评审标准	成套设备和断路器额定峰值耐受电流(峰值)：	成套设备满足招标文件第五章供货要求2.6性能数据表序号1第8)条：额定峰值耐受电流(峰值)80kA的要求。 断路器满足招标文件第五章供货要求2.6性能数据表序号2第8)条：额定峰值耐受电流(峰值)80kA的要求。
27	响应性评审标准	断路器型式：	满足招标文件第五章供货要求2.6性能数据表序号2第1)条：环氧树脂全固封式的要求。
28	响应性评审标准	成套设备母线材质及形状：	满足招标文件第五章供货要求2.6性能数据表序号1第13)条：母线材质：一级电解铜，纯度 99.95%；形状：矩形。
29	响应性评审标准	断路器额定电流(A)	满足招标文件第五章供货要求2.6性能数据表序号2第4)条：额定电流a)进线断路器2500A，b)馈线断路器1250A的要求。
30	响应性评审标准	断路器允许开断额定短路电流次数：	满足招标文件第五章供货要求2.6性能数据表序号2第7)条：允许开断额定短路电流次数 30次的要求。
31	响应性评审标准	断路器额定短时耐受电流时间(s)	满足招标文件第五章供货要求2.6性能数据表序号2第9)条：额定短时耐受电流时间(s)：4
32	响应性评审标准	供货范围	投标人应满足招标文件第五章供货要求：表4.4.1供货清单（供货清单只接受正偏离，即只接受增加物资项目和增加物资数量两种情况，出现删减物资项目和删减物资数量的情况均会导致投标被否决）。
33	响应性评审标准	短名单要求响应	满足第五章供货要求附件1：“短名单要求”中带 项设备要求。投标人未按招标人推荐品牌勾选产品的或勾选了招标人推荐品牌的同时还勾选了或相当于同等品牌的，需要同时提供下列文件证明其投标产品相当于短名单品牌。 (1) 投标产品制造商公开发布的印刷资料或检测机构公开出具的检测报告等，能证明其产品质量相当于推荐短名单品牌质量，即能证明所投产品在技术性能、额定技术参数上不低于招标人推荐品牌； (2) 最终用户证明文件：最终用户出具的加盖其公司印章的使用证明扫描件，证

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			明文件需从技术参数、使用效果等方面，说明其投标产品质量水平（至少2家不同用户证明，提供与用户签订的合同复印件及用户证明文件，原件供招标人核查）。 (3)质量对比文件：投标产品与某一推荐短名单品牌产品的功能对比表，且能证明功能不低于招标人推荐品牌；投标产品与某一推荐短名单品牌产品的技术参数对比表，且能证明技术参数不低于招标人推荐品牌；投标产品与某一推荐短名单品牌产品的质量证明、说明书等文件，且能证明质量不低于招标人推荐品牌。投标人须同时提交上述三项文件（印刷资料或检测报告、质量对比文件、最终用户证明文件）。未提交上述文件，或所提供的文件无法满足评审要求的，均视为无效证明文件。
34	响应性评审标准	进度计划	满足招标文件第五章供货要求表5-1进度计划表的要求。
35	响应性评审标准	交货地点	广东省深圳市大鹏新区大鹏街道新大路6号深圳电厂升级项目施工现场。
36	响应性评审标准	合同条款	对“第六章标准合同中标注“ ”条款”的要求不可提出偏离，具体条款如下： 通用条款 条款如下： 35.2 对于合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商。经协商后六十（60）日仍未达成一致，双方按照专用合同条款的约定处理。专用条款 条款如下： 5.4 履约保函 5.5 预付款保函 5.7 付款进度 26.2 卖方违约责任 26.3 卖方其他违约责任
37	响应性评审标准	商务和技术偏离	一般商务、技术指标偏离数量累计 4项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。 标注“ ”的为实质性要求，对实质性要求提出偏差的，投标将被否决。除招标文件规定的实质性要求和条件（指招标人不接受的合同偏离以及的不可偏离项）外，其它商务（商务中的合同文本部分按第三级条款，如15.1.(1)记为一项偏离）；其他技术要求（按第五章供货要求层级到第7级为1项，如3.6.8.2综合保护测控装置，第7)具体功能性能及配置要求，第A)项第 条：“保护功能”如不满足要求，则为一项偏离；技术要求中非 的数据，每条数据未按招标人要求填写的算一条偏离），所有偏差应集中在第六章投标文件格式的商务和技术偏差表中。
38	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
39	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

序号	评审环节	评审因素	评审标准
40	价格初步评审	投标报价	除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。如国家税法修改，增值税率按照国家政策执行，合同含税总价随增值税税率的调整而调整，双方不再另行签订变更协议。
41	价格初步评审	报价格式	投标人必须严格按照报价明细表的内容和格式进行报价，内容调整将导致被否决。
42	价格初步评审	投标报价算术修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：a) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；b) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；c) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；d) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述1至4项的顺序，逐项进行修正。
43	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
44	价格初步评审	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$ 。3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格 $\times (1 + \text{税率})$ 的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。12%附加税税率。
45	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ）合计金额-暂列金 额（含税）合计金	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		额	
46	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	