

深圳电厂升级项目循环水电动、液控止回蝶阀等设备评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6593/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	投标文件中的公章、电子公章均与营业执照上的公司名称一致。
5	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许递交备选投标方案。
8	形式评审标准	投标保证金	有并符合第二章“投标资料表”第3.4.1项规定。
9	形式评审标准	公开信息评审	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
10	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
11	形式评审标准	无价格标出现投标报价	无价格标不能出现投标价格

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	资格评审标准	营业执照	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
13	资格评审标准	业绩要求	自2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商同时具有1个电动蝶阀和1个液控止回蝶阀（或液控蝶阀）合同的供货业绩，电动蝶阀满足规格：DN2000mm PN0.6MPa及以上，流通介质为海水；液控止回蝶阀规格满足：DN1400mm PN0.6MPa及以上，流通介质为海水。（注：电动蝶阀、液控蝶阀可同时出现在一个合同业绩中，也可以在不同合同业绩中） 业绩证明文件包括但不限于：1) 业绩合同扫描件和2) 到货验收材料扫描件。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同封面、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、技术规格（含公称直径和公称压力等）、流通介质及到货验收材料。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
14	资格评审标准	联合体投标	非联合体投标。
15	资格评审标准	制造商	投标人为所投设备（电动蝶阀、液控止回蝶阀）的制造商。
16	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项及第3.1.1规定的任何一种情形。
17	响应性评审标准	投标内容	符合招标文件第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定。
18	响应性评审标准	交货期	符合招标文件第五章“供货要求”第5.1项的规定。
19	响应性评审标准	交货地点	广东省深圳市大鹏新区大鹏街道新大路6号深圳电厂升级项目施工现场。
20	响应性评审标准	投标有效期	自投标截止日起120天
21	响应性评审标准	合同条款	符合招标文件第四章“合同条款及格式”的规定，标注“ ”条款的为实质性条款，对实质性条款提出偏差的，投标将被拒绝（所有偏差应集中在第六章投标文件格式的商务和技术偏差表中）。具体条款如下：通用条款 条款：26.2 卖方违约责任。 35.2 对于合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商。经协商后六十（60）日仍未达成一致，双方按照专用合同条款的约定处理。专用条款 条款如下

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			: 26.2 卖方违约责任。 5.4 履约保函。 5.5 预付款保函。 5.7 付款进度。
22	响应性评审标准	设备供货清单	招标文件第五章“供货要求”第4.4.1条设备范围中的表4-3、表4-4、表4-5、表4-6、表4-7、表4-8、表4-9中供货清单只接受正偏离，即只接受增加物资项目和增加物资数量两种情况，出现删减物资项目或删减物资数量的情况均会导致投标被拒绝。
23	响应性评审标准	阀门密封方式及严密性要求	符合招标文件第五章“供货要求”第2.5.1.1项表2-3（一）序号第13、序号第15的规定。电动及手动蝶阀密封方式为双向硬密封，严密性等级为双向零泄漏。液控止回蝶阀密封方式为双向承压密封，严密性等级为双向零泄漏。
24	响应性评审标准	主要性能要求	符合招标文件第五章“供货要求”第2项规定，第2.4.1.6，第2.4.1.18，第2.4.2.13，第2.4.3.2，第2.4.3.3，第2.4.4.1，第2.4.4.7，第2.4.4.22，第2.4.6.2，第2.4.8.2，第2.4.8.3，第2.4.9.3，第2.4.9.4，第2.4.9.5，第2.4.9.6，第2.4.9.7，第2.4.9.9和表2-3第19项要求，表2-5第2及15项要求，表2-7、表2-8、表2-9、表2-10中的“ ”项要求。标注“ ”的为实质性要求，对实质性要求提出偏差的，投标将被拒绝（所有偏差应集中在第六章投标文件格式的商务和技术偏差表中）。
25	响应性评审标准	外购产品质量水平（外购设备短名单带 项设备）	符合招标文件第五章供货要求“11.1附件1：外购设备短名单带 项设备要求”，若投标人提供推荐名单外的品牌产品的，需要提供下列文件： （1）投标产品制造商公开发布的印刷资料或检测机构公开出具的检测报告等； （2）质量对比文件：1）投标产品与某一推荐短名单品牌产品的功能对比表；2）投标产品与某一推荐短名单品牌产品的技术参数对比表；3）投标产品与某一推荐短名单品牌产品的质量证明、说明书等文件。评标委员会有权要求投标人补充提供未被列入对比表的产品功能和技术参数。 （3）最终用户证明文件:提供至少2家不同最终用户出具的加盖其公司印章的使用效果证明扫描件，并提供与业主签订的合同扫描件。 投标人同时提交上述三项文件（印刷资料或检测报告、质量对比文件、最终用户证明文件），将认定其满足此项要求。如果投标人未提供证明文件或者未完全提供证明文件，将认定其不满足此项要求。
26	响应性评审标准	质保期	符合招标文件第五章“供货要求”第2.8项规定，第2.8.1 质量保证期：本次招标的电动蝶阀、液控止回蝶阀、可曲挠橡胶接头、不锈钢金属波纹膨胀节的质量保证期为该设备整体验收合格之日起24个月，即签署合同设备验收证书之日起24个月。如果质保期内非易损件发生故障，则质保期在该部件更换后重新计算，并顺延质保期，但顺延后最长质保期不超过36个月。 第2.8.2 质保期内售后服务，投标人在接到招标人通知后，应在2小时内给予答复，需要派人到现场时，所派人员的技术能力和到达时间，应满足招标人合理的要求，并不迟于所要求时间的36小时内到达现场，并在到达后7日内解决设备故障。如果投标人未在人员到达7日内解决设备故障问题，则招标人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决设备的故障，投标人应承担由此发生的全部费用。
27	响应性评审标准	技术服务	符合招标文件第五章供货要求第4.3条技术服务范围要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	验收方式	符合招标文件第五章供货要求第7条验收方式要求。
29	响应性评审标准	外购产品质量水平 (外购设备短名单 不带 项设备)	符合招标文件第五章供货要求“11.1附件1：外购设备短名单不带 项设备要求”，若投标人提供推荐名单外的品牌产品的，需要提供下列文件： (1) 投标产品制造商公开发布的印刷资料或检测机构公开出具的检测报告等； (2) 质量对比文件：1) 投标产品与某一推荐短名单品牌产品的功能对比表；2) 投标产品与某一推荐短名单品牌产品的技术参数对比表；3) 投标产品与某一推荐短名单品牌产品的质量证明、说明书等文件。评标委员会有权要求投标人补充提供未被列入对比表的产品功能和技术参数。 (3) 最终用户证明文件:提供至少2家不同最终用户出具的加盖其公司印章的使用效果证明扫描件，并提供与业主签订的合同扫描件。 投标人同时提交上述三项文件（印刷资料或检测报告、质量对比文件、最终用户证明文件），将认定其投满足此项要求。如果投标人未提供证明文件或者未完全提供证明文件，将认定其不满足此项要求。
30	响应性评审标准	商务、技术偏离	除招标文件规定的实质性要求和条件（指招标人不接受的合同偏离以及 的不可偏离项）外，其它商务（商务中的合同文本部分按第三级条款，如15.1.（1）记为一项偏离）和技术要求（按招标文件第五章供货要求第三级条款，如7.3.1记为一项偏离；技术要求中非 的数据，每条数据未按招标人要求填写的算一条偏离）和条件偏差可接受的最大范围（程度）为：一般商务偏离累计不超过2项或一般技术偏离累计不超过2项（所有偏离应集中在第六章投标文件格式的商务和技术偏离表中）。
31	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
32	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
33	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
34	价格初步评审	投标报价	符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2项规定一致。
35	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
36	价格初步评审	增值税率	增值税率：13%
37	价格评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ）合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	
38	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	