

深圳电厂升级项目闭冷水管式换热器采购(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6386/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	投标文件中的公章、电子公章均与营业执照上的公司名称一致
5	形式评审标准	★无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合招标文件第六章投标文件格式的规定
7	形式评审标准	★备选投标方案	投标文件内没有备选投标方案
8	形式评审标准	★投标保证金	符合招标文件第二章投标资料表第3.4.1项规定
9	形式评审标准	★公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
10	形式评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
11	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	是/否。如果为“是”，则否决相应投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	资格评审标准	★资格要求	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
13	资格评审标准	★业绩要求	(1) 自2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1台或1套已完成的闭冷水管壳式换热器（别称闭式循环冷却水管壳式热交换器或闭式循环冷却水热交换器或闭式水热交换器或闭冷水水-水换热器）供货业绩，且每台或每套闭冷水管壳式换热器（别称闭式循环冷却水管壳式热交换器或闭式循环冷却水热交换器或闭式水热交换器或闭冷水水-水换热器）同时满足以下技术要求： a、一次水水量$\geq 2400\text{t/h}$； b、二次水水量$\geq 1600\text{t/h}$。 (2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件，业绩证明文件包括但不限于： ①销售合同复印件：至少包含合同封面、合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、技术要求（至少包含一次水水量和二次水水量的参数）等； ②到货验收材料（如加盖用户签章的验收证明或加盖用户签章的试运行完成证书等可以用于证明的材料）。 (3) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同封面、合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、技术要求（至少包含一次水水量和二次水水量的参数）及验收材料中的任何一项，均视为无效业绩。
14	资格评审标准	★联合体投标	非联合体投标
15	资格评审标准	★代理商投标	非代理商或贸易商投标
16	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
17	响应性评审标准	★投标报价	满足招标文件第二章“投标人须知”第3.2项规定
18	响应性评审标准	★交货地点	广东省深圳市大鹏新区大鹏街道新大路6号深圳电厂升级项目施工现场
19	响应性评审标准	★投标有效期	自投标截止日起120天

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	响应性评审标准	★投标保证金	金额50,000.00元，且满足招标文件第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
21	响应性评审标准	★合同关键条款	满足招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件（合同条款中标注“★”条款）具体条款如下：通用条款★条款如下：35.2★对于合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商。经协商后六十（60）日仍未达成一致，双方按照专用合同条款的约定处理。专用条款★条款如下：5.5★预付款保函5.7★付款进度26.2★卖方违约责任
22	响应性评审标准	★性能数据	满足招标文件第五章供货要求第2章技术规范要求中第2.5.2和2.5.8条性能要求。
23	响应性评审标准	★技术参数汇总表	投标人应提供完整的技术参数汇总表，满足招标文件第五章供货要求第4.2.2数据汇总表中表4-1闭冷水管式换热器参数表带★项参数的要求。
24	响应性评审标准	★供货清单	投标人应提供完整的供货清单，具体要求详见招标文件第五章供货要求第4章项目范围中第4.4条工作量清单要求。（表4-4闭冷水管式换热器供货清单只接受正偏离，即只接受增加物资项目和增加物资数量两种情况，出现删减物资项目或删减物资数量的情况均会导致否决投标）
25	响应性评审标准	★产品质量水平	满足招标文件第五章供货要求第11.1条附件1表11-1：主要外购设备短名单带★项设备的要求。若外购设备清单中带★项设备未按招标文件（具体详见第五章供货要求第11.1条附件1表11-1：主要外购设备短名单）推荐选择品牌产品的，投标人提供其他相当于同等品牌产品的，须提供下列文件，以证明其投标产品相当于招标人推荐参照的品牌产品： 1) 投标产品制造商公开发布的印刷资料、检测机构公开出具的检测报告等； 2) 质量对比文件：（1）投标产品与某一推荐短名单品牌产品的功能对比表；（2）投标产品与某一推荐短名单品牌产品的技术参数对比表；（3）投标产品与某一推荐短名单品牌产品的质量证明、说明书等文件对比表。评标委员会有权要求投标人补充提供未被列入对比表的产品功能和技术参数。 3) 最终用户证明文件:提供至少2家不同最终用户出具的加盖其公司印章的使用效果证明扫描件，并提供与业主签订的合同扫描件。投标人同时提交上述三项文件（印刷资料或检测报告、质量对比文件、最终用户证明文件），将认定其满足此项要求。如果投标人未提供证明文件或者未完全提供证明文件，将认定其不满足此项要求，评标委员会有权拒绝其投标。
26	响应性评审标准	★进度计划	第一套机组闭冷水管式换热器要求供货时间为自合同签订之日起5个月内送到深圳电厂现场，第二套机组闭冷水管式换热器要求供货时间为自合同签订之日起7个月内送到深圳电厂现场。
27	响应性评审标准	★质保期	闭冷水管式换热器的质量保证期为该设备性能验收合格之日起24个月，即签署合同设备性能验收合格证书之日起24个月。如果质保期内非易损件发生故障，则质保期在该部件更换后重新计算，并顺延质保期，但顺延后最长质保期不超过36个月。
28	响应性评审标准	技术服务	满足招标文件第五章供货要求第4.3条技术服务范围要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	验收方式	满足招标文件第五章供货要求第7章验收方式要求。
30	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除满足招标文件规定的实质性要求和条件（指招标人不接受的合同偏离以及★不可偏离项）外，其它商务（商务中的合同文本部分按第三级条款，如3.1.1记为一项偏离，如无第三级条款则按照第二级记，以此类推）、技术要求（按第五章供货要求第三级条款，如7.3.1记为一项偏离；技术要求中非★的数据，每条数据未按招标人要求填写的算一条偏离）和条件偏差可接受的最大范围（程度）为：或最多项数为：一般商务偏离累计不超过2项且一般技术偏离累计不超过2项
31	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
32	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
33	价格初步评审	★投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
34	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价
35	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	
37	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价	