

珠海电厂母线保护屏改造服务评审细则

标段编号：CGP-24-DCF-ZHDL-0011/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性审查	应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”置。 公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
5	符合性审查	有效的授权书	符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	符合性审查	报价函及报价有效期	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。 报价截止日起【120】天内保持有效
7	符合性审查	商务文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.1条款要求。
8	符合性审查	技术文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.2条款要求。
9	符合性审查	价格文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.3条款要求。
10	符合性审查	报价文件特征码	不同应答人在供应链数字化平台上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。
11	商务评议	法定代表人身份证明及授权书	符合公开询价文件要求第五章格式要求
12	商务评议	营业执照	（1）应答人须是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织： 1) 应答人为企业的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>2) 应答人为分公司的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与应答，同时参与应答视为应答无效；</p> <p>3) 应答人为事业单位的，应答人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书 (2) 须成立时间满1年（含1年）以上（提供世界或者国内首创产品的企业、市场无类似可替代产品的企业、或现有供应商因自身业务调整成立的全资/控股的子公司除外）</p>
13	商务评议	资质	<p>(1) 应答人具有有效的工程设计资质证书，资质等级为电力行业送电（或变电）工程乙级或以上等级。</p> <p>(2) 应答人具有有效的承装（修、试）电力设施许可证，资质等级须为承装类二级（或以上）且承试类二级（或以上）。</p>
14	商务评议	业绩	<p>(1) 应答人自2018年1月1日至投标截止日，至少具有1项220kV或以上电力设施安装或调试业绩。</p> <p>(2) 应答人提供的业绩必须是应答人与最终用户（即：接受服务的业主）签订的合同。</p> <p>(3) 业绩证明文件包括：业绩合同关键页（至少包括：合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、工作范围描述页、主要技术要求页、体现电压等级的页面）。</p> <p>(4) 业绩认定时间：以合同签订日期为准。</p> <p>(5) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。</p>
15	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
16	商务评议	联合体	非联合体报价。
17	商务评议	付款	满足第六章标准合同中付款要求
18	商务评议	违约责任	满足第六章标准合同中约定的违约责任要求。
19	商务评议	适用法律和仲裁	满足第六章标准合同中约定的适用法律和争议解决方式。
20	商务评议	合同其他条款（按条款计项）	满足第六章标准合同非标注“ ”的条款
21	商务评议	其他	项为不可偏离项；其余商务评议标准超过【2项】有偏离，视为商务评议“不合格”。非 的合同条款偏离1条，视为1项商务偏离。
22	技术评议	图纸设计技术要	本项目改造的原则为原屏改造，保留现有母线保护主一屏、母线保护主二屏、母联

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		求1	保护及操作箱屏，以屏柜端子排为界，端子排以外的已安装的电缆原则上不动，如回路有变更，只改动柜内配线，如回路有增补，在原端子排的预留地方进行增补。 图纸设计工作须遵守这一原则。
23	技术评议	图纸设计技术要求2	本项目设计必须严格遵守《南方电网220kV母线保护技术规范》及《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》的相关要求。
24	技术评议	工作量清单	满足第四章工作内容及要求中“5.工作量清单”的要求
25	技术评议	质保期	服务完工验收合格之日算起，质保期为1年
26	技术评议	工期	(1) 签订合同后30天内提供本项目的设计施工图。 (2) 收到采购人开工通知后90天内完成所有工作并提供设计竣工图、检验报告。
27	技术评议	关键人员社保要求	投标人须为关键人员（项目经理、技术负责人）购买社保。提供关键人员（项目经理、技术负责人）名单和由投标人为关键人员（项目经理、技术负责人）缴纳的投标截止日前三个月的社保文件证明复印件。
28	技术评议	其他	项为不可偏离项；其余工作内容及要求评议标准超过【2项】有偏离，视为技术评议“不合格”。非 的工作内容及要求条款偏离1条，视为1项技术偏离。
29	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	