

珠海电厂烟气在线监测系统升级改造服务评审细则

标段编号：P2026-JZDC-038-2-1/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	符合性审查	应答文件上传	应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统。 系统和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
6	符合性审查	法定代表人身份证明	应答文件中有法定代表人身份证明，且符合第五章《应答文件内容及格式》中“法定代表人身份证明”的格式要求。
7	符合性审查	授权委托书	应答文件中有授权委托书，且符合第五章《应答文件内容及格式》中“授权委托书”的格式要求。法定代表人直接签署的，无需提供。
8	符合性审查	报价函	应答文件中有报价函，且符合第五章《应答文件内容及格式》中“报价函”的格式要求。
9	符合性审查	报价有效期	报价截止日起【120】个日历日
10	符合性审查	商务文件完整性	商务文件的组成（以商务文件目录为准）与第五章商务文件内容及格式中的目录（一级）一致。
11	符合性审查	技术文件完整性	技术文件的组成（以技术文件目录为准）与第五章技术文件内容及格式中的目录（一级）一致。
12	符合性审查	价格文件完整性	价格文件的组成（以价格文件目录为准）与第五章价格文件内容及格式中的目录（一级）一致。
13	符合性审查	报价文件特征码	不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	商务评议	营业执照	<p>应答人须是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织：</p> <p>(1) 应答人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；</p> <p>(2) 应答人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；</p> <p>(3) 应答人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
15	商务评议	业绩	<p>(1) 应答人自2018年01月01日至投标截止日至少具有2份烟气在线监测系统升级改造或供货业绩。</p> <p>(2) 业绩证明文件包括：业绩合同关键页（至少包括：合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、工作范围描述页、主要技术要求页）。</p> <p>(3) 业绩认定时间：以合同签订日期为准。（如各方签字日期时间不一致，以最晚签字日期为准）。</p> <p>(4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。</p>
16	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
17	商务评议	联合体	非联合体报价
18	商务评议	服务费	应答文件中对第六章标准合同“第四条服务费”没有提出任何偏离
19	商务评议	付款	应答文件中对第六章标准合同“第五条付款”没有提出任何偏离
20	商务评议	权利保证	应答文件中对第六章标准合同“第七条权利保证”没有提出任何偏离
21	商务评议	违约责任	应答文件中对第六章标准合同“第九条违约责任”没有提出任何偏离
22	商务评议	法律适用和争议解决	应答文件中对第六章标准合同“第十一条法律适用和争议解决”没有提出任何偏离
23	商务评议	其他	项为不可偏离项；除上述星号条款外，对询价文件商务内容每提出一条偏离视为1项一般商务指标偏离。一般商务指标偏离【2项（含）或以上】，则商务评议“不合格”。
24	技术评议	服务内容	应答人应在应答文件中描述服务内容。描述的服务内容应满足：“由应答人负责提

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			供#2、#4余热锅炉CEMS系统自动标记升级和环保验收备案服务，并包括供货、现场安装、调试、培训等全部内容”。
25	技术评议	服务质量	应答人对第四章工作内容和要求中“5.技术要求”未提出偏离。
26	技术评议	品牌要求	针对公开询价文件附件1中第“6.2 主要供货清单”中第1项至第6项，应答人应在应答文件中填写投标产品的品牌。如应答人未按要求选择推荐短名单品牌，需同时提供下列文件，以证明其投标产品质量不低于推荐短名单品牌的档次：a.投标产品生产厂商公开发布的印刷资料或检测机构公开出具的检测报告等，能证明其产品质量不低于推荐短名单品牌档次质量；b.用户证明文件:用户出具的加盖其公司印章的使用证明扫描件，证明文件需从技术参数、使用效果等方面，说明其投标产品质量水平（至少2家不同用户证明，必要时需提供与用户签订的合同原件及用户证明文件原件供采购人核查）。如果应答人未提供证明文件或者提供的证明文件不能证明所报品牌与推荐品牌为同等级别或以上的，经评审小组评审不予以认同的，评审小组有权否决其投标。
27	技术评议	到货随机资料	应答人对“货物到场时提交随机资料给采购人，包括产品合格证或质量证明文件、中文使用说明书、产品授权书、设备出厂试验报告和货物安装使用维护文件资料（如有）等。如为进口货物，另需提供报关单、原产地证明文件。”未提出偏离。
28	技术评议	服务期	应答人应在应答文件中描述服务期，描述的服务期内容应满足：（1）乙方应在合同签订后根据甲方书面通知要求，将完成本项目所需的设备、材料（详见6.工作量清单）等运送至甲方现场。 （2）乙方应自开工日期（具体开工日期以甲方书面通知为准）之日起10日内完成CEMS旧设备拆除及安装工作。 （3）设备安装完成后30日内完成CEMS设备72小时调试。 （4）CEMS设备72小时调试完成后15日内完成比对验收并出具比对监测报告。 （5）根据甲方书面通知要求，在3个月内配合甲方完成CEMS系统环保验收备案服务工作。
29	技术评议	质保期	应答人应在应答文件中描述质保期，描述的质保期的内容应满足：自完工验收合格之日起2年。
30	技术评议	其他	项为不可偏离项；除上述星号条款外，对公开询价文件第四章工作内容和要求每提出一条偏离视为1项一般技术指标偏离。一般技术指标偏离【2项（含）或以上】，则技术评议不合格。
31	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	