

珠海电厂2024-2026年度地基、建筑物及设备基础沉降观测服务评审细则

标段编号：CGP-24-DCF-ZHDL-0028/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	应答文件上传	应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统。
5	投标有效性	有效的授权书	符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	投标有效性	报价函	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。
7	投标有效性	报价有效期	报价截止日起【120】天内保持有效。
8	投标有效性	分包	不允许
9	投标有效性	商务文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.1条款要求。
10	投标有效性	技术文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.2条款要求。
11	投标有效性	价格文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.3条款要求
12	投标有效性	报价文件特征码	不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			所有涉及应答人的应答文件。
13	商务评议	法定代表人身份证明及授权书	符合公开询价文件要求第五章格式要求
14	商务评议	营业执照	应答人必须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”），详见公开询价公告要求。 须成立时间满1年（含1年）以上（提供世界或者国内首创产品的企业、市场无类似可替代产品的企业、或现有供应商因自身业务调整成立的全资/控股的子公司除外）。
15	商务评议	资质	应答人具有以下至少一项资质： （1）具有有效期内的测绘资质(含工程测量)，等级为乙级或以上； （2）具有有效期内的工程勘察综合资质甲级或工程勘察专业类工程测量甲级资质。
16	商务评议	业绩	应答人自2020年1月1日起至投标截止日，至少具有1项同时满足以下条件的合同业绩： 1) 合同业绩标的为沉降观测服务； 2) 业绩证明文件包括：业绩合同关键页（至少包括：合同首页、双方签字盖章页、工作范围描述页）。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
17	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形
18	商务评议	联合体	不允许联合体报价。
19	商务评议	付款进度	对第六章标准合同第二部分第一条“1.4付款进度”的要求未提出偏离。
20	商务评议	违约责任	对第六章标准合同第二部分第十一条的要求未提出偏离。
21	商务评议	适用法律和争议解决	对第六章标准合同第十三条的要求未提出偏离。
22	商务评议	其他合同条款	对第六章标准合同中除上述评审项外的其他合同条款的要求未提出偏离。每一条（项）的偏离均被视为一条（项）一般商务偏离。如有偏离，请在商务偏离表中逐条列出。
23	商务评议	一般商务偏离	项为不可偏离项；其余商务评议标准达到【2项】或以上有偏离，视为商务评议“不合格”。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	技术评议	服务范围	应答人需对采购人建筑物进行沉降观测，应答文件中的工作内容不少于以下： 1.每半年进行基准点维护、复核； 2.每半年进行建筑物、设备沉降点观测，每次227个观测点； 3.每次观测完成后提供观测服务报告。
25	技术评议	监测精度	投标时提供沉降监测精度，满足第四章工作内容及要求中“5.沉降监测精度要求”（表2、表3）的要求。
26	技术评议	人员数量及资质要求	本项目关键服务人员为5人（含1名项目负责人），资质等级不低于高级工程师1名、工程师2名、助理工程师2名，投标时提供所有人员工程师资格证书扫描件，专业为测量或测绘工程师。
27	技术评议	设备配备计划	投标时提供本项目拟投入的仪器设备，不少于：电子水准仪1套（$\pm 0.3\text{mm/km}$）、条码钢瓦尺2把、徕卡全站仪1台、数码相机1台、笔记本电脑1台。
28	技术评议	一般技术偏离	项为不可偏离项；其余工作内容及要求评议标准达到【2项】或以上有偏离，视为技术评议“不合格”。 非 的工作内容及要求条款偏离1条，视为1项技术偏离。
29	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	