

珠海LNG专职消防队物资采购评审细则

标段编号：ZHLNG-CA-TS-PO-ITB-DT-2024-002/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|----------|--|
| 1 | 投标人行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 投标人行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 投标人行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 符合性检查 | 投标函 | 投标文件中有投标函，符合招标文件第六章“投标文件格式”投标函的要求，并由法定代表人或被授权人签署。 |
| 5 | 符合性检查 | 法定代表人授权书 | 投标文件中有法定代表人授权书，符合第六章“投标文件格式”的规定，法定代表人直接签署的，无需提供。 |
| 6 | 符合性检查 | 投标保证金 | 提供投标保证金缴纳证明文件。符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定的要求，投标保证金金额：20,000.00元。 |
| 7 | 符合性检查 | 投标文件完整性 | 投标文件的组成（以投标文件目录为准）与第六章投标文件格式中的目录（一级）一致。 |
| 8 | 符合性检查 | 投标人行为分析 | 若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址报价文件特征码”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。 |
| 9 | 符合性检查 | 信息公开 | 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。 |
| 10 | 商务评议 | 营业执照 | (1) 投标人为企业的，投标文件中提供有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）扫描件； (2) 投标人为分公司的，投标文件中提供有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）扫描件和总公司合法授权书扫描件。总公司与分支机构只可一家参与应答，同时参与应答视为应答无效； (3) 投标人为事业单位的，投标文件中有合法有效的事业单位法人证书扫描件。 |
| 11 | 商务评议 | 业绩 | (1) 2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1项已完成的如下物资的供货业绩（以下a、b两类满足其一即可）： |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|------------|---|
| | | | <p>a、消防类物资； b、安全应急类物资。</p> <p>(2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同名称、合同签署时间、合同双方签署信息、供货内容或主要技术附件以及到货验收材料（如：物资验收单或结算发票等能够证明合同物资验收合格的材料）。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现上述信息的，均视为无效业绩。如业绩合同为框架协议或长期协议等以单价结算的订单方式执行的合同，则该协议视为1项供货合同业绩，业绩证明文件应至少提供1项已完成的订单扫描件及订单所对应的供货完成的证明材料。</p> |
| 12 | 商务评议 | 财务要求 | 投标文件中有2021-2023年经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务审计报告（成立时间不足三年应提供自成立之日起至2023年），该报告至少包括加盖会计师事务所印章的审计报告（须含体现是否为“无保留意见的财务审计报告”的内容页）、资产负债表、利润表、现金流量表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的财务状况表和上级法人单位授权书。如2023年财务审计报告未出，投标文件可提供2020-2022年财务审计报告，要求同上。 |
| 13 | 商务评议 | 投标有效期 | 投标截止之日起180天内保持有效。 |
| 14 | 商务评议 | 投标人不得存在的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定情形，且投标文件中有《承诺书》和“信用中国”（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）、“全国企业信用信息公示系统”（ http://www.gsxt.gov.cn ）、“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）的网站查询截图。 |
| 15 | 商务评议 | 合同关键条款 | 未对招标文件合同文本的合同价款和付款、违约责任、法律适用和争议解决条款提出偏离。其他合同条款每一条（项）的偏离均被视为一项一般商务偏离。 |
| 16 | 商务评议 | 一般商务指标偏离 | 项为不可偏离项；其余商务评议标准超过2项有偏离，视为商务评议“不合格”。非 的合同条款偏离1条，视为1项商务偏离。 |
| 17 | 技术评议 | 工作量清单 | <p>投标文件中有“珠海LNG专职消防队物资供货清单”，物资清单项数无缺漏项，且满足如下要求：</p> <p>(1) 供货清单中的物资名称至少包含第五章供货要求中附表1珠海LNG专职消防队物资采购清单中物资名称内容；</p> <p>(2) 物资供货清单中的物资描述标准不低于第五章供货要求中附表1珠海LNG专职消防队物资采购清单中的物资描述；</p> <p>(3) 物资供货清单中的物资单位、数量与第五章供货要求中附表1珠海LNG专职消防队物资采购清单中单位、数量一致；</p> <p>(4) 物资供货清单中的随货文件内容不少于第五章供货要求中附表1珠海LNG专职消防队物资采购清单中的随货文件要求。</p> |
| 18 | 技术评议 | 灭火机器人评审 | 防爆防水设计，防爆等级不低于Exd [ib]II B T4 Gb；防水等级不低于IP65； |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|-------------------|---|
| | | 项1 | 配备双水带及能够旋转和俯仰的水炮和泡沫喷射功能,可以全方位灭火;水炮流量不小于30L/s,射程60m及以上(水炮采用304不锈钢,柱状、雾状连续可调)。 |
| 19 | 技术评议 | 灭火机器人评审项2 | 投标文件中有灭火机器人的防爆证明、产品彩页(含产品图片、主要技术参数等信息)。 |
| 20 | 技术评议 | 强制送风呼吸器评审项1 | 投标文件中强制送风呼吸器防爆等级不低于ExibIIBT4,防护等级不低于IP55,且配备1套锂电池-防爆型送风呼吸机(四个接口,可移动)、四个软管及面罩(软管长度不低于30米)。 |
| 21 | 技术评议 | 强制送风呼吸器评审项2 | 投标文件中有强制送风呼吸器的防爆证明、产品彩页(含产品图片、主要技术参数等信息)。 |
| 22 | 技术评议 | 无线手持电台(防爆对讲机)评审项1 | 防爆对讲机必须完全兼容现有的珠海LNG集群对讲系统使用(珠海LNG集群对讲系统参数:信道容量:1000信道;频率:403-527MHz;接收机:频率403-527MHz); 防爆等级不低于ExibIIBT4,IP65防尘防水; 每部对讲机配1块备用电池。 |
| 23 | 技术评议 | 无线手持电台(防爆对讲机)评审项2 | 投标文件中有无线手持电台(防爆对讲机)的生产厂家合格证、原厂证明。 |
| 24 | 技术评议 | 消防远程遥控移动炮(车载) | 防爆等级不低于Ex de ib mb IIB T6 Gb,防护等级不低于IP55; 消防炮采用轻质铝合金材质,流量不小于40L/s。 |
| 25 | 技术评议 | 交货期要求 | 投标文件中“交货期”不晚于“自合同签订之日起3个月内完成全部物资交付,并在物资到货后15天内安排技术人员到场对物资进行调试和培训”的要求。 |
| 26 | 技术评议 | 质保期要求 | 投标文件中质保期起始时间及长度不少于第五章供货要求第4(4)点质保期的要求。 |
| 27 | 技术评议 | 移动发电机 | 投标文件中有移动发电机的产品彩页(含产品图片、主要技术参数等信息)。 |
| 28 | 技术评议 | 多旋翼无人机 | 投标文件中有多旋翼无人机的防产品彩页(含产品图片、主要技术参数等信息)。 |
| 29 | 技术评议 | 移动供气源 | 投标文件中有移动供气源的产品彩页(含产品图片、主要技术参数等信息)。 |
| 30 | 技术评议 | 消防坐式半身安全吊带 | 投标文件中有消防坐式半身安全吊带的国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告。 |
| 31 | 技术评议 | 手动破拆工具组 | 投标文件中有手动破拆工具组的国家消防装备质量监督验证中心出具的检验报告。 |
| 32 | 技术评议 | 多功能担架 | 投标文件中有多功能担架的检验报告。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|--|--|
| | | | |
| 33 | 技术评议 | 消防安全腰带 | 投标文件中有消防3C认证。 |
| 34 | 技术评议 | 消防全身式安全吊带 | 投标文件中有中国国家消防装备质量监督验证中心出具的检验报告。 |
| 35 | 技术评议 | 消防员单兵定位装置 | 投标文件有如下内容： 1) 发射端的防爆证书和IP67检验报告； 2) 发射端的国家消防装备质量监督机构的型式检验报告和消防产品认证证书； 消防员单兵定位装置的合格证明、产品彩页（含产品图片、主要技术参数等信息）。 |
| 36 | 技术评议 | 其他偏离 | 其他技术指标不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。技术偏离表中写明无偏离，但投标文件存在偏离的，以投标文件偏离为准，且不进行澄清。招标文件要求提供相关材料的，虽技术偏离表中列明该项响应或无偏离，但均应视为未响应招标文件，且不进行澄清。 |
| 37 | 技术评议 | 一般技术指标偏离 | 项为不可偏离项；非的工作内容及要求条款偏离1条，视为1项技术偏离，非的工作内容及要求评议标准超过5项有偏离，视为技术评议“不合格”。 |
| 38 | 价格评审 | 是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 | |