

电力电缆共2项采购评审细则

标段编号：GKXJ-2024-ZB-2090/01
评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	★投标有效性、是否投标	是否投标
5	商务评议	★应答人名称	与营业执照、资质证书一致；
6	商务评议	★报价文件签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书；
7	商务评议	★报价文件格式	符合附件3：报价单格式的规定；
8	商务评议	★报价有效期	报价截止之日起【90】天内保持有效
9	商务评议	★商务资格	1.营业执照：应答人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。应答人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。应答人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 2.法定代表人（单位负责人）身份证明 3.法定代表人授权委托书（如涉及）
10	商务评议	★信誉要求	1.应答人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单； 2.近XX年（20**年*月*日-报价截止日前）内应答人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为，查询网站为“中国裁判文书网”

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			” http://wenshu.court.gov.cn) ； 3.应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 中列入严重违法失信企业名单。事业单位、大学除外。 4.应答人与本采购项目其他应答人不得存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。在非公开采购项目中，严禁存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人、同一自然人同时持有两家公司非公开上市股份的情形。 5.应答人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件，作为评标/评审时的依据。 6.应答人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在应答人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。 上述要求应答人应提供供应商承诺书。
11	商务评议	★应答人或应答人所提供的第三方不得存在的其他情形	★应答人或应答人所提供的第三方不得存在的其他情形 1.被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海洋石油集团有限公司《中国海油供应链数字化平台》中被采购冻结，进入调查程序的； 2.被中国海洋石油集团有限公司处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”、“业务状态”为“冻结”的； 3.被采购人所属单位处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“业务状态”为冻结的；
12	商务评议	★供应商承诺要求	1.供应商承诺书 2.关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明 3.供应商绿色环保承诺书 4.农民工工资支付承诺函
13	商务评议	交货地点	送货地点包括但不限于：电气设备维修作业部和天津市塘沽区渤港北一路与东五路交叉口设施中心3号码头；
14	商务评议	商务偏离要求	1.标注“★”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。
15	技术评议	★技术标准	承诺供货时所有电缆芯线应为多股圆形导体，标称直径和股数应符合IEC60228 要求，所有电缆应为船用铠装电缆，标准电缆供货时提供B类船检证书。
16	技术评议	一般技术标准1	承诺供货时电缆电压等级及规格型号满足技术文件要求。
17	技术评议	一般技术标准2	承诺供货时电缆材质及燃烧特性要求满足技术文件要求。
18	技术评议	一般技术标准3	承诺供货时电缆结构形式满足技术要求书中要求。3C+3E电缆结构形式（主地线芯导体：镀锡圆铜丝，半导体层导体屏蔽，主地芯绝缘乙丙，半导体层绝缘屏蔽，铜带绕包分项金属屏蔽，低烟无卤聚烯烃分项护套，镀锡铜丝编织总屏蔽，铜塑复合带绕包总屏蔽，低烟无卤聚烯烃内护套，镀锌钢丝铠装，低烟无卤聚烯烃外护套）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	技术评议	一般技术标准4	承诺供货时提供电缆试验报告，产品合格证书。
20	技术评议	一般技术标准5	EPR绝缘，绝缘色带颜色分别为黄、绿、红，外护套颜色为红色。
21	技术评议	★交货期	卖方应于合同签订后1个月内完成交货。
22	技术评议	★质保期	到货验收合格之日起12个月。
23	技术评议	★技术偏离要求：	1、一般技术指标偏离超过3项，则评议不合格。 2、标注“★”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。
24	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	