

石化工程-大榭开发区商业石油储备项目/扩建项目一体化污水提升泵站

评审细则

标段编号：SGXMSB262538/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
5	投标有效性	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
6	投标有效性	报价文件格式	符合第五部分“报价文件格式”的规定。价格表中不得增减行项目、不得修改表中数量、应完整报价，否则投标将被否决。
7	投标有效性	围标串标	有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，可认定为投标人互相串通投标，否决所有涉及投标人的投标：1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上错误一致，或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上；5) 不同投标人的投标文件相互混装；6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
8	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，其投标均将被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
9	资格评审标准	资格及资质要求	(1) 供应商性质：投标人如是明令禁止使用的供应商，则直接否定。（包含但不限于：失信、海油人员任职、违规处罚等名单中明令禁止使用的供应商），如提供的投标材料中有虚假信息，则直接否定。(2) 注册年限：至投标截止日止，投标人如注册不满三年，则直接否定。(3) 投标人应为所投产品的制造商。投标人在投标文件《附件3商务条款响应文件》提供证明文件复印件，原件备查。
10	资格评审标准	业绩要求	2015年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1台套一体化泵站（含污水提升泵或雨水提升泵或潜污泵或潜水轴流泵）的供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、签字盖章页、合同签署时间、合同签署方名称、货物名称（一体化泵站（含污水提升泵或雨水提升泵或潜污泵或潜水轴流泵））等。到货验收材料应为收货单据或验收单或入库单或调试验收报告或出厂证明或结算发票（提供收货单据或验收单或入库单或调试验收报告或出厂证明的到货验收材料应有用户签字或盖章）。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货物订单。订单内容或编号应与年度协议相关联(提供的订单需满足前述业绩的要求)。同一个年度协议下提供1个及以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
11	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	1) 投标人所投产品制造商自2022年1月1日起至投标截止时间止（以问题书面认定材料出具时间为准）出现重大质量问题，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的；2) 投标人在中国海油数字化供应链系统中“档案状态”为“受控”或“总冻结”的；投标人本次投标相关产品/业务在系统中“档案状态”为“品类受控”的（以供应商档案中“违规查询”中审批记录载明的品类为准，适用于全集团）；投标人供应商档案的“申请信息”中“已合作品类”下“业务状态”为“新业务冻结”或“执行冻结”的（适用于本次招标的所属单位）；3) 投标人在中国海油数字化供应链系统“供应商管理模块”中“供应商风控管理”的“企业快捷查询”结果显示的登记状态为“存续”之外的其它情形的；4) 投标人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）被列入严重失信主体名单；5) 投标人在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；6) 投标人在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）被列入失信被执行人名单；7) 投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；8) 投标人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的；9) 投标人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。
12	响应性评审标准	交货期	2026年12月30日前。投标人按照本采购文件《附件8关键合同及技术条款》格式进行响应。
13	响应性评审标准	交货地点	大榭开发区商业石油储备项目现场，投标人按照本采购文件《附件8关键合同及技

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			术条款》格式进行响应。
14	响应性评审标准	投标有效期	120天。投标人按照本采购文件《附件8关键合同及技术条款》格式进行响应。
15	响应性评审标准	质保期	机械保证期为设备到货后24个月或机组组投运18个月(以先到期为准)。投标人按照本采购文件《附件8关键合同及技术条款》格式进行响应。
16	响应性评审标准	投标报价	投标报价货币单位为人民币。
17	响应性评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价。
18	响应性评审标准	付款方式	(1) 卖方根据本合同规定向买方交付全部货物,并提交合同模版要求资料经买方审核无误后30日内,买方向卖方支付合同总价的70%到货款;(2) 合同设备完成安装、调试、试运行,经考核达到合同规定的全部技术规范、标准和要求,买方在签发合同设备调试合格证明,买方向卖方支付合同总价的25%验收款;(3) 合同总价的5%作为质保金。合同设备质量保证期结束且卖方已收到买方签发的合同设备最终接受证书后30日内,买方应向卖方支付该等质保金,。如卖方提供同等比例的质保金保函,则不留该笔质保金。投标人按照本采购文件《附件8关键合同及技术条款》格式进行响应。
19	响应性评审标准	关键技术条款1	满足《技术招标文件》5.2性能参数——5.2.1一体化污水泵站(0403-PA-001)——水泵参数\流量(10m ³ /h)\扬程(45m)\2台(1用1备);5.2.2小型污水提升设备(0403-PA-002)——水泵参数\流量(6m ³ /h)\扬程(20m)\泵带切碎功能\2台(1用1备)。
20	响应性评审标准	关键技术条款2	满足《技术招标文件》5.4潜污泵——5.4.1技术要求(4)潜污泵的能效限定值应满足GB 32030-2022中表3规定的1级能效。
21	响应性评审标准	关键技术条款3	满足《技术招标文件》5.6.3仪表选型要求:仪表选型符合SH/T3005-2016《石油化工自动化仪表选型设计规范》。
22	响应性评审标准	关键技术条款4	满足《技术招标文件》5.4潜污泵——5.4.2潜污泵电机技术要求(9)潜污泵电机的定子绕组应能承受历时1min的耐电压试验而不发生击穿,试验电压的频率为50Hz,并尽可能为正弦波形,试验电压的有效值为两倍额定电压加1000V。充水式潜污泵应在常温清水中浸12h后进行。
23	响应性评审标准	低于成本价报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。
24	响应性评审标准	一般商务技术条	(1) 除招标文件规定的实质性要求和条款(号条款)外,其它一般商务指标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		款偏离	<p>(含合同条款,合同部分:按合同文本的二级条款计算,如第4.3条记为一项偏离)偏离数量 5项,视为商务响应性评审不合格,其投标将被否决。(2)除招标文件规定的实质性要求和条款(号条款)外,其它一般技术指标(含《技术招标文件》及其附件,按供货要求内二级序号层级为计算单位,如1.3)记为一项偏离)偏离数量 5项,视为技术响应性评审不合格,其投标将被否决。</p>