

福建LNG接收站UPS（不间断电源）改造评审细则

标段编号：CGP-26-LNGH-FJLNG-0012/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	符合性审查	应答文件上传	应答人将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”位置。 公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
6	符合性审查	法定代表人身份证明	应答文件中有法定代表人身份证明，且符合第五章《应答文件内容及格式》中“法定代表人身份证明”的格式要求。
7	符合性审查	授权委托书	应答文件中有授权委托书，且符合第五章《应答文件内容及格式》中“授权委托书”的格式要求。法定代表人直接签署的，无需提供。
8	符合性审查	报价函	应答文件中有报价函，且符合第五章应答文件内容及格式中“附表5-12 报价函”的格式要求。
9	符合性审查	报价有效期	报价截止日起120个日历日。
10	符合性审查	商务文件完整性	商务文件的组成（以商务文件目录为准）与第五章《应答文件内容及格式》5.1商务文件内容及格式中的目录（一级）一致。
11	符合性审查	技术文件完整性	技术文件的组成（以技术文件目录为准）与第五章《应答文件内容及格式》5.2技术文件内容及格式中的目录（一级）一致。
12	符合性审查	价格文件完整性	价格文件的组成与第五章《应答文件内容及格式》5.3价格文件内容及格式中的目录（一级）一致。
13	符合性审查	联合体投标	非联合体投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	符合性审查	分包要求	不进行分包。
15	符合性审查	备选投标方案	应答文件中不存在备选应答方案。
16	符合性审查	报价唯一	只能有一个有效报价，本次询比不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，应答报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的应答将作为非响应性应答而予以拒绝。
17	符合性审查	文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址	若发现不同应答人在供应链数字化平台上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为应答人相互串通投标，否决所有涉及应答人的应答。
18	商务评议	资格要求	<p>1) 应答人应是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织；</p> <p>应答人应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，应答时需提供原件扫描件（原件备查）；</p> <p>应答人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，应答时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>应答人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司应答），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，应答时需提供原件扫描件（原件备查），分公司与上级法人单位只可一家参与应答，同时参与应答的，应答均无效；</p> <p>2) 是否接受联合体应答：否。</p> <p>3) 未领取采购文件是否可以参加应答：不可以。</p>
19	商务评议	制造要求	应答人应为本次采购所投产品的制造商。本次采购不接受代理商投标。应答人以自己制造的货物参与应答的，不能再将此货物同时授权给其他应答人参与应答，否则相关的所有应答将被拒绝。
20	商务评议	业绩	<p>(1) 2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个满足以下条件的合同业绩：1) 业绩类型为UPS供货类或安装类；2) 业绩合同已完成且验收合格。</p> <p>(2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件；2) 验收报告。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同标的物名称、合同签署页(应有双方盖章)、工作范围页及验收证明材料。</p> <p>(3) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。投标人提供的业绩必须是独立完成的业绩，若提供联合体业绩则视为无效业绩。专业或劳务分包业绩属于无效业绩。</p> <p>(4) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩，业绩合同金额按照订单累加金额为准。
21	商务评议	财务要求	应答文件中有应答人经会计师事务所审计的2022-2024年度财务审计报告及财务报表，至少包括财务审计报告的正文页和盖章页、资产负债表、利润表、现金流量表。成立时间短于三年的应答人，应提供自成立时起的财务审计报告及财务报表。
22	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
23	商务评议	联合体	非联合体报价
24	商务评议	合同关键条款	对第六章标准合同的下述条款没有提出任何的偏离或异议，否则本项评审不合格。 第二条合同总价； 第十一条违约责任； 第十二条合同的解除和终止； 第十九条法律适用和争议解决；
25	商务评议	一般合同条款	应答人未对第六章“标准合同”的一般合同条款在“商务偏离表（含合同偏离）”中提出任何偏离。 如在应答人的商务文件“商务偏离表（含合同偏离）”中有此条款的偏离，对一般合同条款每提出1条偏离视为1项一般商务指标偏离。 一般合同条款：指除第六章“标准合同”中第二条合同总价和付款、第十二条违约责任、第十三条合同的解除和终止、第二十一条法律适用和争议解决以外的合同条款。
26	商务评议	其他非项	项为不可偏离项；其余评议标准超过2项有偏离，为商务评议“不合格”。
27	技术评议	工作范围	应答文件中有工作范围，且至少包括第四章工作内容及要求“第四点工作范围”为合格。
28	技术评议	交流UPS的技术性能参数	应答文件中有描述拟供交流UPS的技术性能参数，且不低于以下要求为合格： (1) 整流器采用SCR整流（全桥），采用12脉冲或以上形式，配置的蓄电池（12V）节数可调节； (2) 过载能力：125%过载持续10分钟，150%过载持续1分钟。
29	技术评议	交流UPS的类型以及系统运行方式	应答文件中有描述拟供交流UPS的类型以及系统运行方式，且不低于以下要求为合格： (1) 类型：交流UPS为工业级的在线式后备电源，三进单出。 (2) 系统运行方式：采用两台UPS并列冗余设置方式。
30	技术评议	交流UPS的散热要求	应答文件中有描述拟供交流UPS的散热设计情况，且不低于以下要求为合格： 散热采取冗余风扇设计，风扇可在线更换。当任一风扇不工作时，UPS元件应能正常工作在允许的使用温度内，由逆变器向额定负荷供电，而不需切换到旁路。所有

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			风扇应配监测设施，用于风扇故障报警。
31	技术评议	直流UPS（直流屏）技术性能参数	<p>应答文件中有描述拟供直流 UPS（直流屏）的核心技术性能参数，且不低于以下要求为合格：</p> <p>(1) 输入电压：AC 380V；</p> <p>(2) 输出电压标称值：DC 110V；</p> <p>(3) 稳压精度：±0.5%</p> <p>(4) 稳流精度：±1%</p>
32	技术评议	直流 UPS（直流屏）的充电装置要求	<p>应答文件中有描述拟供直流 UPS（直流屏）的充电装置，且不低于以下要求为合格：</p> <p>(1) 充电装置类型为高频开关电源型，高频开关电源模块采用脉冲宽度调制方式原理。</p> <p>(2) 高频开关电源模块额定电流 10A，采用N+1配置。</p>
33	技术评议	型式试验	<p>应答文件中有由具备 CNAS/CMA 资质（中国合格评定国家认可委员会认可或中国计量认证）或同等资质能力的第三方机构出具的有效期内的产品型式试验报告，且实验报告中产品相关参数不低于以下要求为合格：</p> <p>(1) 针对交流 UPS：三进单出（三相/单相或380/220V），容量不能小于120kVA。</p> <p>(2) 针对直流 UPS（直流屏）型式试验报告中样品应为（输入 380VAC-输出 110VDC），电池容量不小于 200Ah。</p>
34	技术评议	电磁兼容	应答文件有第三方机构出具的 EMC 电磁兼容检验报告或证书，且检验报告或证书需涵盖此次交流 UPS 及直流 UPS（直流屏）为合格。
35	技术评议	质保要求	应答文件中有质保要求，且至少包括第四章工作内容及要求“第九点 质保要求”为合格。
36	技术评议	工期要求	<p>应答文件中有工期要求，且与“合同服务期限为36个月，自合同签订生效之日起。以合同生效之日起每满12个月为一个合同年度，依次为第一年度、第二年度、第三年度，在每一年度合同期届满前30天内，甲方对乙方进行履约评价，经评价合格且甲方有需要，双方继续执行下一年度合同，每年度以此类推。如评价不合格，甲方有权书面通知乙方终止合同。</p> <p>供货周期：合同签订后，分批供货，自甲方发出供货通知之日起60日内完成当批次供货。”一致为合格。</p>
37	技术评议	验收要求	应答文件中有验收要求，且至少包括第四章工作内容及要求“第十一点 验收要求”为合格。
38	技术评议	技术其他偏离	项为不可偏离项；其余一般技术评议标准超过2项有偏离，为技术评议“不合格”。
39	价格评议	是否需要评分：不	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	