

# 福建LNG海水泵和BOG压缩机电动机维修服务评审细则

标段编号：CGP-26-LNGF-FJLNG-0013/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	符合性审查	应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”位置。 公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
6	符合性审查	法定代表人身份证明	应答文件中有法定代表人身份证明，且符合《第五章应答文件格式》“法定代表人身份证明”的格式要求。
7	符合性审查	授权委托书	应答文件中有授权委托书，且符合《第五章应答文件格式》“授权委托书”的格式要求。法定代表人直接签署的，无需提供。
8	符合性审查	报价函	应答文件中有报价函，且符合《公开询比文件》第五章《应答文件内容及格式》中“报价函”的格式要求。
9	符合性审查	报价有效期	报价截止日起120个日历日。
10	符合性审查	商务文件完整性	商务文件的组成（以商务文件目录为准）与第五章《应答文件内容及格式》5.1商务文件内容及格式中的目录（一级）一致。
11	符合性审查	技术文件完整性	技术文件的组成（以技术文件目录为准）与第五章《应答文件内容及格式》5.2技术文件内容及格式中的目录（一级）一致。
12	符合性审查	价格文件完整性	价格文件的组成（以价格文件目录为准）与第五章《价格文件内容及格式》5.3价格文件内容及格式中的目录（一级）一致。
13	符合性审查	联合体投标	非联合体投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	符合性审查	分包要求	不进行分包。
15	符合性审查	备选投标方案	应答文件中不存在备选应答方案。
16	符合性审查	报价唯一	只能有一个有效报价，本次询比不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，应答报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的应答将作为非响应性应答而予以拒绝。
17	符合性审查	文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址	若发现不同应答人在供应链数字化平台上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为应答人相互串通投标，否决所有涉及应答人的应答。
18	商务评议	营业执照	<p>应答文件中的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照合法有效。应答人是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织：应答人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，应答时需提供原件扫描件（原件备查）；</p> <p>应答人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，应答时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>应答人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司应答），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，应答时需提供原件扫描件（原件备查），分公司与上级法人单位只可一家参与应答，同时参与应答的，应答均无效。</p>
19	商务评议	资质	应答文件中有有效的国家认证认可监督管理委员会批准与授权的防爆电气认证机构所颁发的“防爆电气设备安装、修理资格证书”或者“防爆电气设备修理能力认定证书”。
20	商务评议	业绩	<p>(1) 2021年1月1日至应答截止日，应答人应至少具有2项已完成的并通过业主验收的6kV或以上防爆电机维修业绩。</p> <p>(2) 应答人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件，包括：</p> <p>1) 合同关键页复印件：至少包括合同首页、工作范围描述页或主要技术要求页、有效的合同签署页、有效的合同签署日期页复印件；</p> <p>2) 如应答人提供的服务业绩，服务完成证明材料为采购方与供应商签字的服务报告等能够证明服务完成的材料；未提供业绩证明文件，或所提供的合同关键页复印件和服务完成证明材料无法认定上述业绩要求的，均视为无效业绩。如业绩合同为框架协议或长期协议等以单价结算的订单方式执行的合同，订单内容或编号应与年度协议相关联，则该协议视为1项服务合同业绩，业绩证明文件应至少提供1项已完成的订单扫描件及订单所对应的服务完成的证明材料。</p> <p>业绩认定时间：以采购方与供应商签字的服务报告签字时间为准；如各方签字日期时间不一致，以最晚签字日期为准。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	商务评议	财务要求	应答文件中有应答人的经会计师事务所审计的2022-2024年度财务审计报告及财务报表，至少包括财务审计报告的正文页和盖章页、资产负债表、利润表、现金流量表。成立时间短于三年的应答人，应提供自成立时起的财务审计报告及财务报表。应答人为分公司的，须提供上级法人单位的经会计师事务所审计的上述年度的财务审计报告及财务报表，至少包括财务审计报告的正文页和盖章页、资产负债表、利润表、现金流量表。
22	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
23	商务评议	联合体	非联合体报价
24	商务评议	合同偏离	合同关键条款 一般合同条款
25	商务评议	合同关键条款	对第六章“标准合同”第三条工作成果及验收条款、第四条服务费条款、第五条付款条款、第七条质量保证条款、第十条违约责任条款、第十二条法律适用和争议解决条款、第十六条转让和分包条款以外的合同条款没有提出任何的偏离或异议。
26	商务评议	一般合同条款	应答人未对第六章“标准合同”的一般合同条款在“商务偏离表（含合同偏离）”中提出任何偏离。 如在应答人的商务文件“商务偏离表（含合同偏离）”中有此条款的偏离，对一般合同条款每提出1条偏离视为1项一般商务指标偏离。 一般合同条款：指除第六章“标准合同”中第三条工作成果及验收条款、第四条服务费条款、第五条付款条款、第七条质量保证条款、第十条违约责任条款、第十二条法律适用和争议解决条款、第十六条转让和分包条款以外的合同条款。
27	商务评议	其他	项为不可偏离项；其余评议标准超过2项有偏离，为商务评议“不合格”。
28	技术评议	工作范围	应答文件中有工作范围描述，所列工作范围至少包括以下内容：专业工机具：电机维修所需的（动平衡机、真空浸漆设备、（也称“真空含浸机”或“真空浸漆机”）、电机线圈烘干设备、绝缘电阻测试仪、直流电阻测试仪、测振仪、抽转子专用工具等）； 应答文件中所列工作范围至少包括以上内容为合格。
29	技术评议	检修作业指导书	应答文件中有检修作业指导书，指导书至少包括以下内容：电机的检修作业指导书：含电机拆解、定子保养、转子保养、试验、更换轴承、电机外表重新喷漆、安装、测试等内容； 应答文件中所列检修作业指导书至少包括以上内容为合格。
30	技术评议	工作量清单	应答文件中有工作量清单，且须与工作范围及要求中“5.工作量清单”一致，为合格。
31	技术评议	进度计划	应答文件中有进度计划，所列进度计划包括每批次的电动机返修不晚于甲方发出维

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			修通知之日起20天，为合格。
32	技术评议	验收方式	<p>应答文件中有验收方式描述，所列验收方式至少包括以下内容：</p> <p>1)到货后验收(外观及完整性检验)：返修的电动机到达甲方指定现场后，对其外观、资料（包含维修报告或维修记录、测试报告），双方签署工作完成确认单（格式详见附件2：工作完成确认单）。</p> <p>2)电机回装、空载、带载测试验收：空载运行时间不低于2小时；轴对中数据合格后并结合生产条件安排带负荷测试，运行时间不低于4小时，并记录电机测试运行数据（详见附件3：电动机测试记录表）。</p> <p>3)项目验收由甲方组织，乙方全程参与，按照国家规范及行业相关要求对该工程进行验收。</p> <p>应答文件中所列验收方式至少包括以上内容为合格。</p>
33	技术评议	技术其他偏离	项为不可偏离项；其余评议标准超过2项有偏离，为商务评议“不合格”。
34	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	