箱式变压器2项采购评审细则

标段编号: 24-CNCCC-HW-GK-6795/01

评标方法:经评审的最低投标价法

	T	I	
序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息,看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查,作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的,应附法定代表人身份证明,由代理人签字的,应附授权委托书,身份证明或授权委托书应符合第六章"投标文件格式"的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	五万元人民币,应符合第二章投标人须知,境内投标人以现金或者支票形式提交的 投标保证金,应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章"投标文件格式"的规定
11	形式评审标准	投标人不得存在 的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
13	形式评审标准	无价格标出现投 标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价,投标将被否决,产生的后果由投标人自行承担。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	资格评审标准	投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商。投标时提供"制造商承诺书"及承诺书中要求的相关附件(详见"招标文件第六章-十一、其他资料-附件制造商承诺书")。
15	资格评审标准	营业执照	(1)投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。(2)投标人为事业单位的,应具有合法有效的事业单位法人证书,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。(3)投标人为分公司的,应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书,分公司与上级法人单位只可一家参与投标,同时参与投标的,投标均无效。
16	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、 法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
17	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节"资质、业绩信息"中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节"资质、业绩信息"中进行公开的资质、业绩信息,评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致,投标人可在开标环节提出询问,将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开,投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
18	资格评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
19	响应性评审标准	交货期	合同签订后60日内交货
20	响应性评审标准	交货地点	辽宁省葫芦岛市绥中县高岭镇小蛎蝗村绥中36-1处理厂
21	响应性评审标准	财务报表	投标人提供近三年2021-2023年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表)。成立时间短于三年的投标人,应提供自成立时 起经审计的财务报表。
22	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
23	响应性评审标准	技术指标1	投标人承诺真空断路器应采用弹簧操动机构,有手动紧急分闸功能,在紧急情况下可手动使断路器分闸。断路器机构应有防跳功能,防止断路器在故障情况下出现合分跳跃现象。断路器机构控制装置应采用智能控制器,具备电源电压检测功能,并有可选的欠压保护功能,当电源电压下降到35%~65%时,应发出分闸指令实现可靠分闸,并闭锁合闸指令;当电源电压85%~110%时,应能使断路器可靠的合分闸。断路器应可实现自动重合闸,并可与开关柜实现机械的、可靠的防误五防联锁,真空灭弧室应于断路器同一品牌。投标文件中提供应答承诺书,承诺书格式自拟。
24	响应性评审标准	技术指标2	投标人承诺电流互感器参考型号:LZZBJ9-10系列,选择环氧浇注干式CT,CT容量满足电度表和保护装置需要,要求与高压柜厂家为同一品牌;电压互感器参考型号

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			: JDX9-6系列,选择环氧浇注干式PT,PT容量满足电度表和保护装置需要,要求与 高压柜厂家为同一品牌。投标文件中提供应答承诺书,承诺书格式自拟。
25	响应性评审标准	技术指标3	高压配电盘应提供有效期内对应柜型的型式试验报告、内部燃弧试验型式试验报告要求(IAC BFLR 31.5kA 1S),盘柜型号与本次投标型号一致;应提供所投柜型的湿热试验及盐雾试验报告、应提供所投柜型的9度及以上设防烈度抗震试验报告。 投标文件中提供有效的型式试验报告。
26	响应性评审标准	技术指标4	低压柜需提供与投标产品相对应的有效期内的CQC认证证书及自我声明;应提供所投柜型的湿热试验及盐雾试验报告、倾斜摇摆试验报告;应提供所投柜型的9度及以上设防烈度抗震试验报告。投标文件中提供上述资料。
27	响应性评审标准	技术指标5	投标人承诺预制舱电力监控系统数据需接入终端厂原电力集控系统,要求完全满足原综自系统接入需求,接口一致,保证数据通过标准104调度规约传输至终端厂电力集控系统,终端厂现有电力集控系统品牌为PRS-7000系统,由卖方全权负责通讯数据接入工作。投标文件中提供应答承诺书,承诺书格式自拟。
28	响应性评审标准	技术指标6	通讯网关机需满足:"四统一、四规范"设备型式试验集中检测,并提供对应的检测报告。通讯网关机遥测处理时间 500ms,遥信处理时间 200ms,遥控命令处理时间 200ms,具备对时功能,在通过IRIG-B 同步后,对时精度 1ms,通过 SNTP 同步后,对时精度 100ms,且 24 小时守时误差应 不超过 1s,在投标时应提供权威检测机构颁发的型式检验报告,报告中认证标志包含不限于;中国计量认证 (CMA)或国际实验室认证(ilac-MRA)或中国合格评定国家认可委员会(CNAS)。投标文件中提供有效的型式试验报告。
29	响应性评审标准	技术指标7	投标人承诺变压器需满足:变压器与高压开关柜、低压开关柜需选用同一品牌。投标文件中提供应答承诺书,承诺书格式自拟。
30	响应性评审标准	包装和标识	投标人承诺明确产品标志/标签要求,如产品名称、规格型号、生产批号、生产日期、有效期、生产商名称、生产地址等;设备铭牌要求,包含设备编号、名称、型号、制造日期等内容以及主要参数,尺寸、材质要求。装置制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护;I所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其他防护措施,以免散失损坏或被盗;I包装箱上应有明显的包装储运图示标志,满足GB/T191的要求;投标文件中提供应答承诺书,承诺书格式自拟。
31	响应性评审标准	质量保证	投标人承诺到货验收合格之日起12个月,验收不合格无条件退货。投标文件中提供应答承诺书,承诺书格式自拟。
32	响应性评审标准	技术服务	投标方承诺自费派遣至少1名身体健康、有经验的技术人员到施工现场指导安装技术服务,服务时间预计30天;投标方承诺指定专业联络人员解答相应的制作技术问题;投标方承诺送货时派专人和买方一起对到货材料进行尺寸、数量、质量验收;投标方承诺电缆桥架在安装、验收和使用过程中出现问题,投标方在接到招标方通知24小时内给予答复,并48小时到达现场派专业技术人员赶往现场进行勘察、了解具体情况,分析原因,解决问题;如确属卖方质量问题,应实行"三包",即包修

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			、包换、包退。投标文件中提供应答承诺书,承诺书格式自拟。
33	响应性评审标准	一般偏离	一般条款偏离:除了以上 条款外,其他条款均为一般条款,一般条款偏离超过 2项(不含2项),视为评议不合格。
34	价格初步评审	价格标投标函签 字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
35	价格初步评审	投标文件报价格 式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
36	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价,本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价,不接受备选方案。除非国家税法修改,投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
37	价格初步评审	围标串标	有以下情形的,视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标: 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;或者投标报价呈规 律性差异的项数达到报价清单的 50%以上,要求投标人书面澄清,投标人不按规定 回复澄清确认或回复内容无法说明的,否决所有涉及投标人的投标。
38	价格初步评审	价格标出现无价 格投标文件	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审,产生的后果由投标 人自行承担。
39	价格评审	是否需要评分:不需要评分:不需要分:例如,是否不需要价计算规价:实际价量,是不可以,是不可以,是不可以,是不可以,是不可以,是不可以,是不可以,是不可以	
40	价格评审	是否需要评分:不 需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价	