

莆田电厂2026年厂前区中央空调主机系统采购(二次)评审细则

标段编号：CGP-26-DCH-PTDC-0001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	符合性审查	应答文件保密性	应答文件在中海油采办系统在线提交
6	符合性审查	报价函	1) 应答文件中有报价函 2) 报价函格式与第五章中规定的格式一致； 3) 报价函有法定代表人或其授权代表签字； 4) 报价有效期：报价截止日起【120】天内保持有效。
7	符合性审查	商务文件完整性	商务文件的组成（以商务文件目录为准）与第五章商务文件内容及格式中的目录（一级）一致。
8	符合性审查	技术文件完整性	技术文件的组成（以商务文件目录为准）与第五章技术文件内容及格式中的目录（一级）一致。
9	符合性审查	价格文件完整性	价格文件的组成（以商务文件目录为准）与第五章价格文件内容及格式中的目录（一级）一致。
10	符合性审查	报价文件特征码	不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。
11	符合性审查	未被列入海油供应商违规处罚名单	查询中国海油石油集团公司采办业务管理与交易系统未被列入。
12	商务评议	法定代表人身份证明及授权书	符合公开询比文件要求第五章格式要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	商务评议	营业执照	应答文件中的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照合法有效。
14	商务评议	业绩	(1) 应答人2021年01月01日起至应答截止日至少有一份中央空调供货或安装合同业绩。 (2) 业绩证明文件包括：业绩合同关键页（至少包括：合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、能体现业绩要求的工作内容描述页）。业绩认定时间以合同签订最晚日期为准。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
15	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
16	商务评议	联合体	不接受联合体报价。
17	商务评议	工作变更	对第六章标准合同第九条没有提出任何偏离。
18	商务评议	合同总价和付款	对第六章标准合同第二条没有提出任何偏离。
19	商务评议	违约责任	对第六章标准合同第十二条没有提出任何偏离。
20	商务评议	法律适用和争议解决	对第六章标准合同第二十一条没有提出任何偏离。
21	商务评议	合同其他条款（按条款计项）	对第六章标准合同非标注“ ”的条款没有提出任何偏离。
22	商务评议	其他	项为不可偏离项；其余评议标准超过【2项】有偏离，视为商务评议“不合格”。非 的合同条款偏离一条，视为一项商务偏离。
23	技术评议	主要技术参数	应答文件中的主要技术参数不低于第四章《供货要求》5.1条要求。
24	技术评议	主机设备要求	应答文件中对第四章《供货要求》第5.2条要求未提出偏离。
25	技术评议	中国能效网截图证明	应答文件中提供中国能效网截图并满足第四章《工作内容及要求》第5.2.3条能效要求。
26	技术评议	空调管网系统设备技术要求	应答文件中对第四章《供货要求》第5.3条要求未提出偏离。
27	技术评议	供货期	应答文件中的供货期不超过合同签订之日起6个月内完成供货及安装、调试、试运

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			。
28	技术评议	质保期	应答文件中的质保期不少于：空调主机自试运验收合格之日起24个月，其它设备自试运验收合格之日起12个月。
29	技术评议	验收方式	对第四章《工作内容及要求》第10条没有提出任何偏离
30	技术评议	技术其他偏离	项为不可偏离项；其余评议标准超过【2项】有偏离，视为技术评议“不合格”。
31	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	