

装备公司湛江地区玄武岩电缆桥架备件采购专有协议(二次)评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6720/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	1万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1的内容。
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
15	资格评审标准	★营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
16	资格评审标准	★业绩要求（开标时需进行信息公开）	(1) 投标人需提供2020年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准）至少1项已完成的中国境内玄武岩电缆桥架供货业绩，累计合同金额不低于10万元，并提供相应业绩证明文件。 (2) 业绩证明文件包括：1) 销售合同和2) 到货验收材料。销售合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、制造商名称、货物名称；到货验收材料包括电缆桥架验收单或结算清单或提供与该合同对应的结算发票。验收单或结算清单需有合同双方签字或盖章，以及确认时间。 (3) 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单的到货验收材料（到货验收单或结算清单或提供与该合同对应的结算发票）。同1个年度协议合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。 (4) 未提供上述业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
17	资格评审标准	★产品检验报告	投标人投标时书面承诺供货时提供具有CNAS或CMA认证资质的第三方机构出具的带有CNAS或CMA认证标志的玄武岩电缆桥架产品检验报告或船级社玄武岩电缆桥架检验报告（ABS, DNV, CCS, BV船级社之一出具的检验报告）。
18	资格评审标准	★体系要求	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001（OHSAS18001）或GB/T45001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）
19	资格评审标准	★供应商属性	如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在中国为本次投标提供该货物的合法正式授权。投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标的，相关的所有投标将被拒绝。
20	响应性评审标准	★到货地点	投标人承诺按招标人需求按时送货到山东、海南、湛江及惠州等地区。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	响应性评审标准	★质量保证	投标人承诺到货验收合格之日起12个月,验收不合格无条件退货。
22	响应性评审标准	售后服务	投标方承诺指定专业联络人员解答相应的制作技术问题； 投标方承诺送货时派专人和买方一起对到货材料进行尺寸、数量、质量验收； 投标方承诺电缆桥架在安装、验收和使用过程中出现问题，投标方在接到招标方通知24小时内给予答复，并48小时到达现场派专业技术人员赶往现场进行勘察、了解具体情况，分析原因，解决问题；如确属卖方质量问题，应实行“三包”，即包修、包换、包退。
23	响应性评审标准	★技术指标1	检验报告必须含有机载试验检测，且载荷不应低于1750N/m。
24	响应性评审标准	★技术指标2	检验报告必须含有电学性能检测，表面电阻率不小于10 ¹⁰ Ω，体积电阻率不小于10 ⁹ Ω·cm，且满足16kv时不被击穿。
25	响应性评审标准	★技术指标3	检验报告必须含有耐撞击性能检测，且应承受至少10J的撞击。
26	响应性评审标准	★技术指标4	检验报告必须含有阻燃性能检测，氧指数应大于35%且满足离火30s内自熄的要求。
27	响应性评审标准	★技术指标5	检验报告必须含有人工气候试验相关检测，且交变湿热试验试验周期不低于48小时，盐雾试验试验周期不低于240小时。
28	响应性评审标准	★一般偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为商务技术评议不合格。
29	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
30	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	