

# 装备公司电气设备监测管理系统配电盘柜运维在线监测材料采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7673/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	投标人行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价，1-46项中的A-F行不得任意修改，否则投标无效。如行项目内容与分项报价表内容不一致，与分项报价表为准。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
17	资格评审标准	信誉要求	1.投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；2.投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（ <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图；3.投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
18	资格评审标准	体系要求	投标人具备并提供有效的质量体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。（体系认证证书国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用）
19	资格评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
20	响应性评审标准	局放传感器技术要求	1、投标时提供产品说明书。 说明书需要体现：传感器参数满足如下参数： 传感器类型：TEV传感器、超声传感器、宽带射频传感器 三合一；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			传感器灵敏度：TEV：1mV；超声：1uV；宽带射频：-75dBm； 测量范围：电信号：0dB-60dB；声信号：0dB-40dB； 2、投标方承诺（承诺书自拟）供货时满足： 传感器类型：TEV传感器、超声传感器、宽带射频传感器 三合一； 传感器灵敏度：TEV：1mV；超声：1uV；宽带射频：-75dBm； 测量范围：电信号：0dB-60dB；声信号：0dB-40dB；
21	响应性评审标准	无线测温传感器技术要求	1、投标时提供第三方检测机构出具的型式检验报告，需要体现： 测温原理：声表面波测温原理，投标时提供产品说明书； 测温范围：-20 ~125 ，测量精度：±2 分辨率0.1 ，采样周期：200ms。 2、投标方承诺（承诺书自拟）供货时满足： 测温原理：声表面波测温原理，投标时提供产品说明书； 测温范围：-20 ~125 ，测量精度：±2 分辨率0.1 ，采样周期：200ms。
22	响应性评审标准	火灾预警装置技术要求	1、投标方承诺（承诺书自拟）供货时满足： 探测原理：粒子计数型（云雾室探测技术），粒子范围：可小至0.002微米的不可见粒子。 2、投标时提供产品说明书，需要体现： 探测原理：粒子计数型（云雾室探测技术），粒子范围：可小至0.002微米的不可见粒子。 3、投标时提供设备制造厂服务承诺书（服务承诺书是制造厂与投标人之间的协议）。
23	响应性评审标准	绝缘监测仪技术要求	1、投标时提供产品说明书，说明书需要体现：设备支持现场总线接口协议：Webserver/Bcom。 2、投标时提供绝缘监测仪船级社型式认可证书（ABS、DNV、BV、Lloyd 's、CCS之一）。 3、投标方承诺（承诺书自拟）支持现场总线接口协议：Webserver/Bcom，
24	响应性评审标准	数字绝缘故障评估仪技术要求	1、投标时提供产品说明书，说明书需要体现：现场总线接口协议：BB-Bus。 2、投标时提供制造厂设备接入服务承诺函（服务承诺书是制造厂与投标人之间的协议）。 3、投标时提供数字绝缘故障评估仪的船级社型式认可证书（ABS、DNV、BV、Lloyd 's、CCS之一）。 说明书需要体现：现场总线接口协议：BB-Bus； 4、投标方承诺（承诺书自拟）供货时满足：现场总线接口协议：BB-Bus，
25	响应性评审标准	保信系统主站技术要求	投标方承诺（承诺书自拟）支持协议：必须满足 IGMPv1/v2，GMRP，GVRP，SNMPv1/v2c/v3，DHCP Server/Client，DHCP Option 66/67/82，BootP，TFTP，SNTP，SMTP，RARP，RMON，HTTP，HTTPS，Telnet，SSH，Syslog，EtherNet/IP，Modbus/TCP，SNMPInform，LLDP，IEEE 1588 PTP

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			V2, IPv6, NTP Server。
26	响应性评审标准	可伸缩式支架技术要求	投标方承诺（承诺书自拟）供货时满足： 最大伸缩长度：大于等于4米； 回缩后长度：小于0.6米； 升降方式：手摇式涡轮升降
27	响应性评审标准	暂态数据采集装置技术要求	1、投标时提供第三方型式试验报告； 型式试验报告需要体现：采样频率：暂态录波每周波512点，稳态录波每周波64点； 2、投标方承诺（承诺书自拟）供货时满足： 采样频率：暂态录波每周波512点，稳态录波每周波64点；通道配置：至少支持36路 配电柜电压、电流输入通道/100路开关状态量通道，可灵活配置；
28	响应性评审标准	磁通探头	1、投标时提供制造厂接入服务承诺书（服务承诺书是制造厂与投标人之间的协议）； 2、投标时提供产品说明书；说明书需要体现：转子的磁通检测探头厚度要求3mm，宽度15mm； 3、投标方承诺（承诺书自拟）供货时满足：转子的磁通检测探头厚度要求3mm，宽度15mm，探头需接入FluxTracII 4208数据处理器，
29	响应性评审标准	技术服务	投标方承诺（承诺书自拟）在设备安装/调试阶段，卖方负责派服务工程师到现场指导安装调试
30	响应性评审标准	质保期	合同项下全部设备海上安装调试结束买方签署调试验收报告后12个月
31	响应性评审标准	交货期	订单签署后30天内完成交货。
32	响应性评审标准	一般指标	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
33	响应性评审标准	一般偏离	除了上述商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过4项（不含4项），视为商务技术评议不合格。
34	响应性评审标准	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
35	响应性评审标准	投标文件价格规定修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。报价(含增值税)=报价(不含增值税)*(1+增值税率),如所报金额与计算所得金额不符,以计算所得金额为准。
36	响应性评审标准	税费偏离调整	本项目固定增值税率为:13%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的,按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况,按照以下原则进行税率偏离调整,并依据税率偏离调整情况修正评标价格(不含增值税价格):税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值税率)×附加税税率(12%)3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的,按照正确计算公式,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。
37	响应性评审标准	低于成本报价	低于成本报价评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。经评审的价格(不含税)计算方法经评审的价格(不含税)=投标报价(不含税)+报价算术修正+税率偏差调整。
38	投标报价评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
39	投标报价评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	