

装备公司电站电源管理系统采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5802/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	1万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或网卡序列号）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效；3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
18	资格评审标准	供应商要求	本次招标仅接受投标人为投标核心货物电站电源管理系统的集成制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。 提供必要材料证明具备生产能力。投标时提供以下证明资料：（1）若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供租赁合同；（2）投标人自有的用于生产的生产设备，提供以下证明文件其中之一：生产设备照片和购买合同；生产设备照片和购买发票。以上两项资料都需提供，否则会废标。
19	资格评审标准	业绩要求（开标时须公开业绩信息）	1) 投标人在（合同签订时间在2019年1月1日至投标截止时间之前）至少具有1项已完成综合自动化及集控系统或信息化或电站电源管理系统的业绩合同，并提供相应业绩证明文件。（提示：提供的各项业绩必须在开标环节逐项、全部进行公开，否则可能会导致废标） 2) 投标人提供的业绩证明文件包括：1) 业绩合同和2) 到货验收证明材料(或结算明细单)（提示：以上2项资料需提供,缺少会造成废标）A、业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称等内容；B、到货验收证明文件应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩导致废标） 3) 若为年度协议，除提供年度协议外，还应提供已完成订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供1份订单或多份订单均算为1项有效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标） 4) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>5) 原件备查。</p> <p>6) 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。</p> <p>7) 供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的，不具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理。</p>
20	资格评审标准	信誉要求	<p>1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；</p> <p>2) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；</p> <p>3) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）</p>
21	响应性评审标准	付款条件和方法1	<p>卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点，经买方验收合格后10日内向买方提供合同全额的税率为13%的有效增值税专用发票。买方自验收合格之日起45天内通过银行转帐方式支付合同全额款项。若卖方在验收合格后十日内未开具有效的增值税专用发票，买方自收到有效的增值税专用发票之日起45天内通过银行转帐方式支付合同全额款项。</p>
22	响应性评审标准	适用法律和仲裁	<p>(1)适用中华人民共和国法律 (2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。</p>
23	响应性评审标准	商务合同条款人员要求	<p>响应招标文件（包含合同）中的保险、质保、违约等全部商务条款。</p>
24	响应性评审标准	整体及接入要求	<p>投标人须承诺：所投的渤中19-2油田电站电源管理系统产品主要包含集控功能、综合自动功能、站控PLC功能于一体，且三个子系统的生产厂家为同一厂家，监控范围为一个中心平台和四个子平台；监控设备为35kV高压设备、10.5kV中压设备、400V低压设备；系统应用自动控制技术、计算机技术和通信技术，以完成远方监视、调度控制等功能。承诺可接入原系统厂家的系统；并负责新增设备与原有分控系统的互联，须保证数据回传至BZ19-6EPP平台分控中心（原BZ19-6EPP平台分控中心采用PCS-9000调控系统及PCS-9700监控系统），并须保证全部数据回传至山东岸电</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			海国站调控中心（原海国站调控中心采用PCS-9000调控系统）。
25	响应性评审标准	子系统要求	投标人须承诺：PLC系统用于采集低压盘柜ACB开关状态、综合故障报警信号、低压设备回路开关状态以及进行分合闸操作。PLC通过站控层网络进行数据上传以及指令接收。卖方所投PLC系统须满足如下技术要求： 1) PLC配置双网，支持IEC 61850规约，并具备IRIG-B码对时功能。
26	响应性评审标准	子系统分析报告要求	投标人须提供工业和信息化部直属部门颁发的电子元器件选用分析报告；说明：子系统就是技术要求书中的远程IO屏、CEPE应急间远程IO屏、CEPE低压段IO屏等所属系统。
27	响应性评审标准	服务器要求	投标人投标时需 提供3年原厂整机质保，为保障实际业务数据的安全性，投标时需 提供国家信息中心数据恢复保修单。
28	响应性评审标准	第三方船检证要求	投标人投标时需 提供所投产品获得过的第三方船检证书或已完成的综合自动化及集控系统项目认证及工厂认证，此两种证书提供其一即可。
29	响应性评审标准	一般指标偏离	一般指标偏离数量累计超出1项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
30	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
31	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	