

装备公司调节阀采购专有化协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6957/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.7.4”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第五章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	业绩要求1（开标环节需要公开）	1）投标人或投标人所投产品的制造商在（2020年1月1日至投标截止时间之前）（合同签署日期为准），至少具有2项已完成供货的调节阀的加工或销售的业绩合同。并按规定格式提交业绩表，和相应业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标）。 2）投标人提供的业绩证明文件应包括：1）合同文件和2）到货验收材料或结算发票（提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标）。 A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、项目名称、合同相关技术要求（如合同技术附件）等内容；B、验收材料应有签字或盖章，以及确认时间（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。 3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成的订单委托页、及订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。
19	资格评审标准	业绩要求2（开标环节需要公开）	4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5）原件备查。6）投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审（提示：对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			可，不再评审)
20	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。 招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准
21	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2019年1月1日(提示：由投标截止日上推3年)起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；(http://wenshu.court.gov.cn)查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人； (2) 投标人承诺：中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：(上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件)
22	响应性评审标准	财务要求	提供近三年(2020-2022年)经审计的财务报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表)。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起经审计的财务报表。
23	响应性评审标准	交货期	合同签订下订单后，10周内完成交货
24	响应性评审标准	交货地点	天津市塘沽区渤港北一路与东五路交叉口设施中心3号码头。
25	响应性评审标准	合同付款条款	按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件(具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求)，买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
26	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
27	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
28	响应性评审标准	技术标准和证书要求1	提供电动调节阀执行机构以下证书： 电动调节阀电动执行机构安全完整性等级SIL2认证证书。电动执行机构SIL2证书应完全满足IEC 61508:2010 Part1-7认证条件下的SIL等级要求，SIL认证的取证机构须

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			是TUV,FM,Exida,机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(北京所),国家工业自动化仪表产品质量监督检验中心(上海所)其中之一。 电动调节阀电动执行机构的防爆等级证书和防护等级证书。防爆防护等级应至少满足Ex'd' IIB T4和IP56。IP67/68/69不可覆盖IP56防护等级要求。 备注:投标人本次投标所投产品中的电动调节阀电动执行机构必须取得国家指定防爆检验机构颁发的防爆合格证书。投标时需提供原件扫描件(原件备查)。
29	响应性评审标准	技术标准和证书要求2	提供电动调节阀执行机构以下证书: 电动调节阀电动执行机构产品船级社型式认可证书(CCS、DNV、ABS、BV之一)和3C证书(投标时需提供3C证书原件扫描件(原件备查)并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实)。
30	响应性评审标准	技术标准和证书要求3	提供气动调节阀定位器以下证书: 气动调节阀定位器的防爆证书,防爆等级应不低于ExdIIBT4,证书中需体现不锈钢材质。气动调节阀定位器的防护证明文件,防护等级不低于IP56(备注:IP67/68/69不可覆盖IP56防护等级要求)。 气动调节阀定位器中国国家强制性产品认证3C证书。 备注:投标人本次投标所投产品中的气动调节阀定位器必须取得国家指定防爆检验机构颁发的防爆合格证书。投标时需提供原件扫描件(原件备查)。投标人本次投标所投产品中的气动调节阀定位器必须取得中国国家强制性产品认证证书(CCC认证)。投标时需提供原件扫描件(原件备查)并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。
31	响应性评审标准	技术标准和证书要求4	提供阀门生产工厂以下证书: 所投产品生产工厂的中华人民共和国特种设备生产许可证(TSA1认证) 特种设备型式试验证书(型式试验证书需涵盖150LB、300LB、600LB、900LB、1500LB压力等级即可)。
32	响应性评审标准	产品要求1	气动调节阀定位器外壳材质:316SS,(不接受部分工程塑料或铝合金),输出信号:4-20mA & Hart。 提供清单第1项和第103项样本选型证明即可。
33	响应性评审标准	品牌要求	投标人所投标产品不接受多个品牌混合投标。 阀体、气动执行器、定位器,电动执行机构为同一品牌,要求一体化供货。 需承诺满足上述要求。
34	响应性评审标准	成熟产品要求	投标人所投标的调节阀应为制造厂家的成熟产品,所有调节阀为同一品牌,买方不接受新试制产品。 需承诺满足上述要求。
35	响应性评审标准	验收要求	在调节阀制造阶段,买方有权驻厂监造。产品在调试阶段,如有问题,自接到买方通知后7天内由卖方负责派技术工程师到现场进行调试解决,并限期完成。 投标人投标时需承诺满足上述要求
36	响应性评审标准	产品包装	1)要求调节阀单台木箱供货,不接受混装和单箱多台供货。 2)要求供货外包装标明项目名称和需求单号,每台设备要求粘贴对应的8位物资编

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			码。 投标人投标时需承诺满足上述要求。
37	响应性评审标准	技术偏离	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计超出4项（含4项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
39	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	