

# 西湖能力提升项目增压平台组块增加可寻址烟探头及探头远程指示评审细则

标段编号：CCL2025XHPG002EC/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	报价函	是否提交了报价函
5	投标有效性	商务文件	是否提交了商务文件
6	投标有效性	技术文件	是否提交了技术文件
7	投标有效性	价格文件	是否提交了价格文件
8	商务评议	法定代表人身份证明	是否提交了法定代表人身份证明
9	商务评议	法人授权委托书	是否提交了法定代表人授权委托书（应答文件由法定代表人签署时，不适用）
10	商务评议	制造商授权	应答人为代理商、贸易商的，应得到相应制造商书面同意其在本次投标中提供该设备的合法正式授权。
11	商务评议	应答人公司规模	应答人提供至今连续6个月缴纳不少于3人的社保文件证明。
12	商务评议	注册资金实缴	应答人注册资金实缴不低于50万人民币的证明文件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	商务评议	信誉要求	满足招标公告要求
14	商务评议	货期	2025年3月30日前到货
15	商务评议	是否联合体应答	不接受联合体应答。
16	商务评议	财务报表	应答人须提供须经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，不得存在连续三年亏损的情况。应答人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。应答人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
17	商务评议	质保期	质保期为交货后18个月，或完成海上安装调试后12个月，以先到者为准。
18	商务评议	违约责任	符合形式合同中要求。
19	商务评议	法律适用和争议解决	符合形式合同中要求。
20	商务评议	一般合同条款	除上述合同条款外，其他合同条款偏离不超过1条。
21	商务评议	提供情况说明	是否提供《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》
22	技术评议	关键技术要求1	本次采购设备为增补设备，原火灾报警系统所使用可寻址烟探头为挪威Autronica V-530+V-110+BWP-100/20/AG，探头远程指示为挪威Autronica BU-47，寻址盘为挪威Autronica BS-420。应答人所投设备应与原设备具有相同的功能及安装方式，并且可以直接接入原寻址盘，无需增加额外设备，无需协议转化。
23	技术评议	关键技术要求2	满足技术文件数据表要求，技术文件详见询价邀请文件附件。
24	技术评议	关键技术要求3	该设备要求有世界知名组织的形式认可证书，NFPA、UL、FM等或由设备制造地当地政府认可的组织。（以上型式认可证书有一个即可）
25	技术评议	关键技术要求4	该设备要求提供供货商产品证书，该证书至少包括如下内容： a).设备规格，特性数据等； b).符合订单规格书和按认可的方法、规范、标准制造的描述。
26	价格评议	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	