

2024年甲醇一期装置大修耐火材料修复项目评审细则

标段编号：HXCF-241188/01/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	符合性检查	法人授权书	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	符合性检查	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
7	符合性检查	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
8	符合性检查	分包	不允许
9	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
10	技术评议	工期要求	装置初步计划开停车时间30天，净检修时间24天，每台设备施工时间按照开停车进度执行。投标人应依照检修时间和工作量清单安排足够的施工人员和技术人员，确保检修工作按期保质保量的完成。具体时间将会在检修开始前两周通知投标人，投标时提供书面承诺。
11	技术评议	资质要求	具有耐火材料生产及施工资质：防水防腐保温工程专业承包贰级或冶金工程施工总承包叁级，且资质有在有效期内，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
12	技术评议	业绩要求	投标人应提供自2021年1月1日至投标截止日期间（以合同签署时间为准）承接同类型项目的业绩证明（至少2项），提供合同复印件及发票复印件，（原件备查）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	技术评议	人员要求	本项目施工人数不少于10人（3个子项要求不少于10人），现场作业过程中每个作业点投标人应设专人监护，具体施工人数由投标人依据自己人员技能水平评估确认后报出（附件2表1人力动员计划），以确保按时保质保量完成技术询价文件规定的检修任务。
14	技术评议	工机具要求	具体机具动员计划由投标人依据工作量评估确认后报出（附件2表2工机具动员计划），以确保按时保质保量完成技术询价文件规定的检修任务。
15	技术评议	报价要求	分别对2024年甲醇一期装置大修转化炉及对流段耐火材料修复项目、2024年甲醇一期装置大修转化炉下集气管及废热锅炉耐火材料修复项目、甲醇一期E01009I高压蒸汽过热器更换耐火材料修复项目3个项目的费用应单独报价，便于后续竣工结算。
16	技术评议	耐火材料要求	此次更换的耐火材料投标人可以进行转化设计选型，但必须在技术投标书中说明设计改型（包括但不限于各部位材料型号、成分、尺寸等改型前后对比表，热力计算，使用寿命，抗粉化，抗冲刷等）说明格式见附件3，同时耐火等级不得低于现有等级，耐火材料总厚度不得改变。
17	技术评议	施工要求	施工时不能将陶纤、耐火材料粘覆在转化管表面，应该采取保护措施。（保护措施及承诺）
18	技术评议	其他技术要求	详见前附表
19	商务评议	投标文件盖章要求	是否逐页签字或盖章
20	商务评议	投标有效期	是否满足投标截止日起120天
21	商务评议	投标保证金	是否满足投标截止日前缴纳招标文件规定金额的投标保证金
22	商务评议	选择性报价	本次投标不接受选择性报价，不接受备选方案。
23	商务评议	履约保函或保证金	投标人是否承诺签订合同后10天内提供招标文件规定金额的履约保函或保证金
24	商务评议	其他要求	出具投标人、法定代表人及拟担任本项目的项目负责人（项目经理）有效的无行贿犯罪档案查询记录，请自行到中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法人代表、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截屏打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪纪录”并加盖公章提供
25	商务评议	投标人的财务状况要求	投标人提交近3年的资产负债表和其他财务报表，以表明财务能力和长期赢利能力

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	商务评议	投标货币	投标货币为CNY
27	商务评议	使用法律和仲裁	如合同双方针对该合同有异议时，双方应协商解决。协商不成的，向合同签订所在地法院提起诉讼