

2024-2027年湛江分公司油气田应急动力设备租赁服务项目评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5165/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	【本次招标不接受选择性报价】
10	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
11	资格评审标准	资质要求	具备中海石油（中国）有限公司或分公司颁发的《海上设备维修资格认可证书》或《海上设备维修临时资格证明》。
12	资格评审标准	财务要求	（1）投标人营业执照载明的注册资本金额须不低于投标金额三分之一的5%。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(2) 投标人提供2020年-2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表(成立时间晚于2020年的投标人,应提供自成立时起的财务报表)。2020年-2022年中任意两年的营业利润为正。事业单位不参与此项评议。
13	资格评审标准	业绩要求	2021年1月1日至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人至少提供1项柴油发电机组(或柴油发动机)设备的租赁服务业绩。若业绩合同为年度协议,除年度协议外,还应至少提供1项完成订单的业绩。投标人须按规定格式提交业绩表,并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于:1)合同复印件(含相关技术附件)和2)服务验收证明文件。提供的业绩相关支持资料包括合同封面、合同信息页、签字盖章页、服务验收证明文件。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩;未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的,视为无效业绩。
14	资格评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
15	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
16	响应性评审标准	自有发动机要求	1、投标人至少具有2台额定1000KW-2000KW功率段的自有发动机,且生产日期为2021年1月1日之后。同时提供自有的证明文件(合格证、购买合同、发票、照片、铭牌等)。 2、发动机要求为卡特彼勒、康明斯、MTU、底特律或其他同等质量品牌。 3、若投标人自有发动机非推荐品牌卡特彼勒、康明斯、MTU、底特律,需提供自2021年1月1日至投标截止日至少1项1000-2000KW功率段发动机能适应0-50%和50%-100%负载突加、100%-0%负载突卸的载荷大幅度变化的船用设备在600V电压工况下的使用业绩,并提供船级社确认的测试报告。视为同等质量品牌。同时提供业绩包括合同封面、合同信息页(明确体现品牌、使用电压等)、签字盖章页、服务验收证明文件,以及确认时间。
17	响应性评审标准	自有发电机要求	1、投标人至少具有2台额定功率1000KW-1800KW功率段的自有发电机,且生产日期为2021年1月1日之后。提供自有的证明文件(出厂合格证、船检证书、购买合同、发票、照片、铭牌等)。 2、发电机要求为斯坦福、利莱森玛、西门子或其他同等质量品牌,发电机为无刷交流发电机。 3、若投标人自有现货发电机非推荐品牌斯坦福、利莱森玛、西门子,需提供自2021年1月1日至投标截止日至少1项1200KW发电机能适应钻井平台设备在600V电压工况下使用的业绩,视为同等质量品牌。业绩包括合同封面、合同信息页(明确体现品牌、船检证书、使用电压等)、签字盖章页、服务验收证明文件,以及确认时间。
18	响应性评审标准	人员证件要求	出海人员应具备中海油南海西部出海人员有效证件(提供至少10人五小证、硫化氢证、MTS卡等证件扫描件)或承诺中标后立即办理(提供保证书,中标1个月内至少办理10人五小证、硫化氢证、MTS卡等满足中海油要求的出海证件)。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	响应性评审标准	维修服务证书	投标人须具有所提供的发动机生产厂家直接授权的维修服务证书。
20	响应性评审标准	自有人员要求	投标人针对本项目至少需要投入15人，需提供提供上述人员的身份证及投标截止日前连续3个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件。其中至少有2人具有电工特种作业操作证（准操类型为低压电工作业），投标时需提供原件扫描件；至少有5人具有所提供的发动机生产厂家颁发的维修培训证书，投标时需提供原件扫描件。
21	响应性评审标准	投标保证金	人民币10万元，且符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
22	响应性评审标准	一般技术要求1	提供一套设备到达平台后安装、调试及投入后运维的技术方案。
23	响应性评审标准	一般技术要求2	投标人提供有效期内的HSE体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
24	响应性评审标准	一般技术要求3	提供一套设备在平台租用运行期间发生紧急故障后的应急预案（包含不限于人员、备件、备用设备等），机组故障无法修复时在24小时内提供同型号备用机组一套送到指定地点，并免费负责更换机组的调试工作和安装、连接指导工作。投标人须承诺：机组故障无法修复时在24小时内提供同型号备用机组一套送到指定地点，并免费负责更换机组的调试工作和安装、连接指导工作。如因投标人设备问题造成不能供电且造成海上设施因供电问题造成重大损失达2小时以上，甲方有权拒付当次租赁费。如发生3次此类事件，甲方有权终止合同。
25	响应性评审标准	付款进度	按服务通知单单次结算。
26	响应性评审标准	一般商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外，其它商务（合同条款每偏离一条（如1.1）视为一项一般商务偏差）、技术要求和条件偏差可接受的最大范围（程度）为：最多项数为：4项（含4项）。
27	响应性评审标准	构成投标文件的其他资料	自2021年1月1日起至投标截止时间止【以中国裁判文书网（ https://wenshu.court.gov.cn ）查询的判决书出具日期为准】，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的，其投标将被拒绝。投标人应自行到“中国裁判文书网”（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人或授权代表的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，提供给招标人。
28	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
29	响应性评审标准	关键技术要求1	发电机品牌要求为斯坦福、利莱森玛、西门子或其他同等质量品牌，提供出厂合格证、船检证书（ABS、DNV、CCS及BV任意一家）。投标时提供，原件备查。
30	响应性评审标准	关键技术要求2	投标人提供的柴油消防泵发动机必须取得FM/UL型式认证证书，提供的发电机组

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			整撬和吊车柴油机必须取得第三方船检证书（ABS、DNV、CCS及BV任意一家）。投标时提供承诺书。
31	响应性评审标准	关键技术要求3	发电机组电缆，投标人提供的动力电缆必须为船用铠装动力电缆，并提供船级社型式认可证书，投标时提供承诺书。
32	响应性评审标准	关键技术指标4	投标人所提供的集装箱箱体必须具有满足吊装要求的第三方检验证书。投标时提供承诺书。
33	响应性评审标准	关键技术指标5	液压BOP行吊必须取得第三方船检证书（ABS、DNV、CCS及BV任意一家）。投标时提供承诺书。
34	响应性评审标准	关键技术指标6	载人&载物绞车必须取得第三方船检证书（ABS、DNV、CCS及BV任意一家）。投标时提供承诺书。
35	响应性评审标准	关键技术指标7	载人气动绞车、气动绞车必须取得第三方船检证书（ABS、DNV、CCS及BV任意一家）。投标时提供承诺书。
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	